

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12А

Номер прибора: 903492

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	75,75	43,23	32,52	38,224	36,473	1,751	1,242	1,185
23.03.2025 23	24,00	76,11	43,56	32,55	38,811	37,162	1,649	1,263	1,209
24.03.2025 23	24,00	76,73	42,78	33,95	36,253	34,994	1,259	1,230	1,188
25.03.2025 23	24,00	76,60	43,11	33,49	37,025	35,781	1,244	1,239	1,198
26.03.2025 23	24,00	74,54	43,11	31,43	37,506	36,079	1,427	1,178	1,133
27.03.2025 23	24,00	75,76	45,24	30,52	40,632	39,017	1,615	1,239	1,190
28.03.2025 23	24,00	74,99	47,91	27,08	46,881	45,324	1,557	1,270	1,227
29.03.2025 23	24,00	73,22	49,04	24,18	52,755	50,761	1,994	1,276	1,228
30.03.2025 23	24,00	69,26	55,71	13,55	44,616	41,973	2,643	0,599	0,568
31.03.2025 23	24,00	73,44	67,16	6,28	36,928	33,022	3,906	0,233	0,216
01.04.2025 23	24,00	75,32	46,04	29,28	42,260	40,015	2,245	1,237	1,171
02.04.2025 23	24,00	69,94	48,53	21,41	55,288	52,514	2,774	1,184	1,124
03.04.2025 23	24,00	72,67	46,93	25,74	46,073	43,936	2,137	1,185	1,131
04.04.2025 23	24,00	74,92	45,64	29,28	40,630	38,922	1,708	1,189	1,139
05.04.2025 23	24,00	75,65	45,39	30,26	39,661	38,107	1,554	1,199	1,153
06.04.2025 23	24,00	74,94	44,70	30,24	39,084	37,363	1,721	1,181	1,129
07.04.2025 23	24,00	75,49	51,47	24,02	55,620	53,202	2,418	1,335	1,278
08.04.2025 23	24,00	74,15	44,31	29,84	38,523	36,854	1,669	1,149	1,099
09.04.2025 23	24,00	80,45	46,30	34,15	39,035	37,458	1,577	1,333	1,279
10.04.2025 23	24,00	80,01	46,38	33,63	38,296	36,821	1,475	1,288	1,238
11.04.2025 23	24,00	76,55	44,71	31,84	37,991	36,352	1,639	1,209	1,157
12.04.2025 23	24,00	75,94	43,65	32,29	37,596	36,071	1,525	1,213	1,164
13.04.2025 23	24,00	76,63	43,93	32,70	37,639	35,968	1,671	1,230	1,176
14.04.2025 23	24,00	76,02	45,34	30,68	40,761	38,922	1,839	1,250	1,193
15.04.2025 23	24,00	69,81	43,12	26,69	19,886	17,053	2,833	0,562	0,512
16.04.2025 23	24,00	26,41	22,89	3,52	0,130	0,000	0,130	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,47	20,62	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,09	20,27	-0,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	69,35	43,97	25,39	36,361	34,648	1,713	1,018	0,974
Итого	672,00				1018,104	970,144	47,960	28,515	27,285

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	53406,705	52105,908	1089,319	1059,060
20.04.2025	54424,809	53076,052	1117,833	1086,345

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru