

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Б

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003853

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	93,20	53,34	39,86	50,005	49,587	0,418	5,168	5,232	1,995	1,979
19.02.2025 23	24,00	91,97	53,18	38,79	49,784	49,369	0,415	5,077	5,140	1,934	1,918
20.02.2025 23	24,00	95,82	54,65	41,17	49,794	49,352	0,442	5,162	5,227	2,053	2,035
21.02.2025 23	24,00	96,34	54,63	41,71	49,892	49,472	0,420	5,180	5,240	2,084	2,066
22.02.2025 23	24,00	99,44	55,76	43,68	49,713	49,289	0,424	5,159	5,223	2,175	2,157
23.02.2025 23	24,00	99,52	55,82	43,70	49,238	48,809	0,429	5,125	5,190	2,156	2,137
24.02.2025 23	24,00	97,49	55,23	42,26	49,187	48,754	0,433	5,172	5,239	2,083	2,064
25.02.2025 23	24,00	95,06	54,34	40,72	48,878	48,457	0,421	5,189	5,257	1,994	1,977
26.02.2025 23	24,00	100,99	56,97	44,02	49,355	48,918	0,437	5,095	5,163	2,177	2,158
27.02.2025 23	24,00	96,42	55,11	41,31	48,765	48,351	0,414	5,158	5,222	2,020	2,003
28.02.2025 23	24,00	93,59	54,28	39,31	48,821	48,423	0,398	5,179	5,242	1,925	1,910
01.03.2025 23	24,00	93,48	54,66	38,82	48,794	48,402	0,392	5,161	5,224	1,900	1,885
02.03.2025 23	24,00	87,29	52,07	35,22	48,641	48,265	0,376	5,120	5,181	1,717	1,703
03.03.2025 23	24,00	82,63	49,67	32,96	47,929	47,562	0,367	5,291	5,355	1,579	1,567
04.03.2025 23	24,00	81,95	49,15	32,80	48,361	47,981	0,380	5,293	5,356	1,586	1,573
05.03.2025 23	24,00	80,24	49,19	31,05	49,883	49,486	0,397	5,295	5,349	1,548	1,536
06.03.2025 23	24,00	77,46	48,07	29,39	49,362	48,965	0,397	5,244	5,298	1,452	1,440
07.03.2025 23	24,00	76,06	47,90	28,16	49,890	49,488	0,402	5,244	5,295	1,404	1,393
08.03.2025 23	24,00	77,55	48,74	28,81	49,740	49,334	0,406	5,337	5,390	1,432	1,420
09.03.2025 23	24,00	77,74	49,47	28,27	50,239	49,825	0,414	5,356	5,407	1,420	1,408
10.03.2025 23	24,00	76,97	49,18	27,79	49,813	49,406	0,407	5,273	5,324	1,383	1,372
11.03.2025 23	24,00	75,98	48,52	27,46	49,891	49,486	0,405	5,312	5,362	1,370	1,358
12.03.2025 23	24,00	75,89	47,66	28,23	47,475	47,084	0,391	5,283	5,319	1,313	1,303
13.03.2025 23	24,00	73,41	49,11	24,30	55,438	55,610	-0,172	5,197	5,227	1,337	1,340
14.03.2025 23	24,00	71,08	44,74	26,34	42,673	42,347	0,326	5,120	5,158	1,104	1,096
15.03.2025 23	24,00	70,05	45,29	24,76	47,919	47,557	0,362	5,284	5,284	1,146	1,137
16.03.2025 23	24,00	72,47	45,26	27,21	43,347	43,002	0,345	5,288	5,262	1,132	1,123
17.03.2025 23	24,00	70,45	42,51	27,94	35,150	34,868	0,282	5,256	5,274	0,942	0,935
18.03.2025 23	24,00	73,80	45,49	28,31	39,154	38,846	0,308	5,277	5,298	1,072	1,064
19.03.2025 23	24,00	77,00	49,32	27,68	41,136	49,476	-8,340	5,298	5,340	1,149	1,368
20.03.2025 23	24,00	80,84	51,23	29,61	52,933	52,505	0,428	5,240	5,286	1,569	1,556
21.03.2025 23	24,00	78,32	49,33	28,99	49,401	48,997	0,404	5,325	5,381	1,434	1,422
Среднее	24,00	84,08	50,62	33,46	48,144	48,040	0,104	5,224	5,273	1,612	1,606
Итого	768,00				1540,601	1537,273	3,328			51,585	51,402

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
17.02.2025 23	29424,102	28941,069	819,479	806,323
21.03.2025 23	30964,703	30478,342	871,064	857,724

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru