

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Уютный дом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Г

Номер прибора: 1305460

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	73,73	43,73	30,00	42,486	42,531	-0,045	0,551	0,554	1,273	1,276
23.03.2025 23	24,00	73,87	42,73	31,14	39,722	40,077	-0,356	0,544	0,553	1,235	1,248
24.03.2025 23	24,00	74,60	43,18	31,42	40,585	40,832	-0,247	0,547	0,556	1,274	1,283
25.03.2025 23	24,00	74,44	43,32	31,12	40,989	41,264	-0,276	0,547	0,551	1,274	1,284
26.03.2025 23	24,00	72,36	43,22	29,12	41,918	41,941	-0,023	0,541	0,546	1,219	1,221
27.03.2025 23	24,00	61,95	39,19	30,27	27,064	27,125	-0,061	0,509	0,548	0,817	0,821
28.03.2025 23	24,00	59,54	39,15	27,67	28,487	28,451	0,036	0,494	0,549	0,788	0,787
29.03.2025 23	24,00	51,21	37,83	28,95	19,793	20,200	-0,407	0,524	0,552	0,561	0,585
30.03.2025 23	24,00	41,75	33,80	21,69	12,297	11,617	0,681	0,466	0,528	0,269	0,252
31.03.2025 23	24,00	57,76	36,93	29,51	29,965	30,358	-0,393	0,465	0,525	0,883	0,896
01.04.2025 23	24,00	73,26	44,16	28,97	44,486	44,790	-0,304	0,480	0,545	1,286	1,298
02.04.2025 23	24,00	44,25	33,92	24,72	14,359	14,400	-0,041	0,507	0,548	0,354	0,356
03.04.2025 23	24,00	40,03	28,82	30,96	15,204	15,331	-0,128	0,521	0,550	0,471	0,475
04.04.2025 23	24,00	73,08	43,68	29,36	44,491	44,596	-0,105	0,548	0,547	1,305	1,309
05.04.2025 23	24,00	73,70	44,05	29,60	42,972	43,181	-0,209	0,533	0,545	1,270	1,278
06.04.2025 23	24,00	73,15	43,45	29,65	42,238	42,426	-0,188	0,534	0,542	1,251	1,258
07.04.2025 23	24,00	57,88	37,65	28,97	24,436	24,536	-0,100	0,536	0,542	0,707	0,711
08.04.2025 23	24,00	72,08	40,49	31,53	33,951	34,505	-0,553	0,543	0,546	1,069	1,088
09.04.2025 23	24,00	78,33	43,07	35,31	36,926	37,587	-0,661	0,550	0,544	1,303	1,327
10.04.2025 23	24,00	77,70	42,96	34,76	36,181	36,642	-0,460	0,540	0,548	1,257	1,274
11.04.2025 23	24,00	74,46	41,68	32,80	36,136	36,672	-0,536	0,542	0,549	1,184	1,203
12.04.2025 23	24,00	73,93	40,95	32,97	35,764	36,180	-0,416	0,547	0,545	1,178	1,193
13.04.2025 23	24,00	74,56	41,18	33,38	35,788	36,298	-0,511	0,546	0,543	1,193	1,212
14.04.2025 23	24,00	63,53	38,05	31,63	26,013	26,309	-0,296	0,381	0,548	0,822	0,832
15.04.2025 23	24,00	42,98	31,53	29,50	11,169	11,201	-0,032	0,159	0,366	0,329	0,330
16.04.2025 23	24,00	18,45	19,02	0,00	0,000	0,000	0,000	0,003	0,234	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,18	16,67	0,00	0,000	0,000	0,000	0,002	0,235	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,94	16,21	0,00	0,000	0,000	0,000	0,002	0,239	0,000	0,000
Среднее	24,00	60,24	37,52	26,96	28,694	28,895	-0,201	0,452	0,506	0,878	0,886
Итого	672,00				803,419	809,050	-5,630			24,574	24,796

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-1561,842	1569,133
20.04.2025	-1567,472	1593,707

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru