

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,73	32,89	18,84	51,815	49,858	1,957	0,625	0,523	0,975	0,939
23.03.2025 23	24,00	51,84	32,95	18,88	52,464	50,503	1,960	0,628	0,519	0,990	0,954
24.03.2025 23	24,00	52,35	33,36	18,99	53,330	51,352	1,978	0,643	0,513	1,012	0,975
25.03.2025 23	24,00	52,56	33,64	18,92	53,245	51,277	1,968	0,619	0,501	1,006	0,970
26.03.2025 23	24,00	51,80	33,73	18,07	53,156	51,176	1,979	0,623	0,502	0,960	0,925
27.03.2025 23	24,00	53,35	34,95	18,41	55,582	53,540	2,042	0,619	0,485	1,023	0,986
28.03.2025 23	24,00	54,54	36,37	18,17	58,609	56,525	2,084	0,632	0,482	1,065	1,027
29.03.2025 23	24,00	54,44	37,16	17,24	58,601	56,578	2,023	0,617	0,455	1,010	0,975
30.03.2025 23	24,00	49,99	35,70	14,28	62,387	60,214	2,173	0,612	0,443	0,891	0,860
31.03.2025 23	24,00	51,56	35,88	15,67	61,939	59,922	2,016	0,598	0,425	0,971	0,939
01.04.2025 23	24,00	54,38	36,84	17,54	61,748	59,861	1,887	0,560	0,386	1,083	1,050
02.04.2025 23	24,00	52,35	36,58	15,76	61,748	59,877	1,871	0,546	0,376	0,973	0,944
03.04.2025 23	24,00	52,65	35,81	16,83	59,666	57,915	1,751	0,555	0,389	1,004	0,975
04.04.2025 23	24,00	52,09	34,45	17,64	52,683	51,053	1,630	0,574	0,447	0,929	0,901
05.04.2025 23	24,00	52,55	34,20	18,35	52,385	50,679	1,706	0,561	0,429	0,960	0,930
06.04.2025 23	24,00	52,05	33,83	18,22	52,161	50,576	1,585	0,563	0,424	0,950	0,921
07.04.2025 23	24,00	54,08	34,89	19,24	54,158	52,575	1,583	0,574	0,428	1,041	1,012
08.04.2025 23	24,00	52,12	34,38	17,68	52,930	51,342	1,588	0,567	0,429	0,936	0,908
09.04.2025 23	24,00	54,33	33,57	20,74	50,506	49,138	1,368	0,554	0,420	1,047	1,019
10.04.2025 23	24,00	54,66	33,41	21,26	49,511	48,454	1,057	0,555	0,428	1,052	1,030
11.04.2025 23	24,00	52,56	32,63	19,93	49,216	48,338	0,879	0,556	0,428	0,980	0,963
12.04.2025 23	24,00	51,61	31,90	19,70	48,932	48,219	0,713	0,554	0,424	0,964	0,950
13.04.2025 23	24,00	52,11	31,97	20,15	48,615	47,989	0,625	0,549	0,414	0,979	0,967
14.04.2025 23	24,00	52,27	32,31	19,96	48,275	47,755	0,520	0,532	0,394	0,963	0,953
15.04.2025 23	24,00	37,00	28,04	18,78	16,270	16,112	0,158	0,383	0,313	0,305	0,303
16.04.2025 23	24,00	25,29	23,55	0,00	0,000	0,000	0,000	0,335	0,324	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	24,53	23,07	0,00	0,000	0,000	0,000	0,371	0,314	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	23,87	22,52	0,00	0,000	0,000	0,000	0,281	0,302	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,10	32,88	16,40	47,140	45,744	1,396	0,550	0,426	0,860	0,835
Итого	672,00				1319,930	1280,829	39,101			24,068	23,375

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-6227,076	1976,978
20.04.2025	-6187,974	2001,046

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru