

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	56,79	43,50	13,29	129,624	125,654	3,970	5,914	6,496	1,718	1,670
21.01.2025 23	24,00	55,66	43,00	12,66	131,221	127,156	4,065	5,935	6,506	1,656	1,610
22.01.2025 23	24,00	55,65	43,17	12,48	130,196	126,160	4,036	5,945	6,445	1,620	1,574
23.01.2025 23	24,00	54,47	42,57	11,90	130,924	126,880	4,044	5,935	6,485	1,553	1,510
24.01.2025 23	24,00	54,61	42,68	11,92	130,954	126,839	4,115	5,904	6,475	1,557	1,512
25.01.2025 23	24,00	54,73	42,90	11,83	130,885	126,760	4,125	5,945	6,414	1,544	1,500
26.01.2025 23	24,00	53,71	42,37	11,33	130,809	126,697	4,112	5,823	6,373	1,479	1,435
27.01.2025 23	24,00	54,98	42,78	12,20	130,827	126,683	4,143	5,272	5,619	1,592	1,546
28.01.2025 23	24,00	55,92	43,56	12,36	130,638	126,506	4,132	5,303	5,619	1,610	1,564
29.01.2025 23	24,00	57,92	44,74	13,19	130,574	126,426	4,148	5,303	5,547	1,718	1,668
30.01.2025 23	24,00	56,99	44,33	12,66	130,444	126,327	4,117	4,946	5,435	1,647	1,599
31.01.2025 23	24,00	55,33	43,36	11,97	130,331	126,158	4,174	5,303	5,598	1,556	1,510
01.02.2025 23	24,00	55,09	43,22	11,87	130,233	126,063	4,170	5,435	5,680	1,542	1,496
02.02.2025 23	24,00	53,93	42,63	11,30	130,126	125,978	4,148	5,496	5,741	1,467	1,424
03.02.2025 23	24,00	53,78	42,52	11,25	130,026	125,892	4,135	5,435	5,680	1,460	1,416
04.02.2025 23	24,00	53,88	42,48	11,40	129,919	125,784	4,135	5,425	5,680	1,478	1,434
05.02.2025 23	24,00	58,13	44,60	13,52	129,716	125,593	4,124	5,262	5,670	1,750	1,698
06.02.2025 23	24,00	55,45	42,87	12,58	130,474	126,254	4,220	5,578	6,027	1,637	1,588
07.02.2025 23	24,00	56,37	43,09	13,28	129,706	125,512	4,194	5,568	5,925	1,719	1,667
08.02.2025 23	24,00	58,53	43,95	14,58	128,382	124,305	4,077	5,619	6,027	1,868	1,812
09.02.2025 23	24,00	59,46	44,39	15,10	126,974	122,899	4,075	5,965	6,373	1,913	1,856
10.02.2025 23	24,00	58,54	44,24	14,30	129,775	125,674	4,101	6,608	6,965	1,852	1,797
11.02.2025 23	24,00	55,81	42,88	12,92	128,909	124,830	4,079	6,475	6,995	1,660	1,613
12.02.2025 23	24,00	55,80	42,61	13,18	125,858	121,903	3,955	6,424	6,934	1,653	1,607
13.02.2025 23	24,00	56,49	43,08	13,38	123,506	119,706	3,800	6,496	6,934	1,647	1,602
14.02.2025 23	24,00	54,53	41,56	12,98	119,865	116,181	3,684	6,292	6,751	1,551	1,508
15.02.2025 23	24,00	53,69	41,15	12,54	119,775	116,108	3,666	6,363	6,802	1,498	1,456
16.02.2025 23	24,00	53,35	40,72	12,62	119,764	116,109	3,655	6,394	6,863	1,507	1,465
17.02.2025 23	24,00	61,85	45,19	16,65	119,744	115,639	4,105	5,996	6,455	1,990	1,925
Среднее	24,00	55,91	43,11	12,80	128,282	124,230	4,052	5,805	6,224	1,636	1,588
Итого	696,00				3720,180	3602,674	117,506			47,444	46,062

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
20.01.2025	-37289,945	1244,293
17.02.2025	-37172,438	1291,737

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru