

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,58	40,46	11,12	120,854	117,076	3,778	0,547	0,581	1,340	1,302
23.03.2025 23	24,00	51,63	40,51	11,12	122,557	118,734	3,823	0,550	0,582	1,359	1,320
24.03.2025 23	24,00	52,15	40,99	11,17	124,860	120,962	3,898	0,551	0,578	1,391	1,351
25.03.2025 23	24,00	52,39	41,25	11,13	124,830	120,972	3,858	0,543	0,568	1,386	1,346
26.03.2025 23	24,00	51,61	41,08	10,54	124,759	120,946	3,813	0,545	0,568	1,311	1,275
27.03.2025 23	24,00	53,09	42,51	10,58	130,494	126,436	4,058	0,543	0,569	1,378	1,338
28.03.2025 23	24,00	54,34	44,08	10,26	138,366	134,005	4,361	0,543	0,569	1,416	1,375
29.03.2025 23	24,00	54,30	44,71	9,57	138,891	134,471	4,420	0,528	0,561	1,325	1,287
30.03.2025 23	24,00	49,76	41,91	7,85	147,920	143,255	4,665	0,519	0,561	1,158	1,125
31.03.2025 23	24,00	51,27	42,81	8,45	147,212	142,553	4,660	0,506	0,549	1,241	1,205
01.04.2025 23	24,00	54,17	44,53	9,64	147,313	142,563	4,750	0,452	0,517	1,416	1,374
02.04.2025 23	24,00	52,28	43,46	8,82	147,509	142,880	4,629	0,438	0,505	1,297	1,260
03.04.2025 23	24,00	52,35	42,98	9,37	143,170	138,704	4,466	0,440	0,500	1,338	1,300
04.04.2025 23	24,00	51,82	42,22	9,61	127,436	123,641	3,795	0,502	0,541	1,220	1,188
05.04.2025 23	24,00	52,35	42,15	10,19	127,336	123,498	3,838	0,493	0,534	1,295	1,258
06.04.2025 23	24,00	51,86	41,71	10,15	127,337	123,463	3,874	0,490	0,530	1,288	1,253
07.04.2025 23	24,00	53,80	43,07	10,78	132,794	128,619	4,175	0,491	0,536	1,427	1,387
08.04.2025 23	24,00	52,15	42,21	9,91	130,962	126,925	4,037	0,491	0,540	1,293	1,258
09.04.2025 23	24,00	54,04	42,28	11,76	125,846	121,936	3,909	0,476	0,526	1,475	1,434
10.04.2025 23	24,00	54,52	42,54	11,98	124,423	120,599	3,824	0,492	0,529	1,487	1,445
11.04.2025 23	24,00	52,37	41,25	11,11	124,495	120,721	3,774	0,483	0,524	1,380	1,341
12.04.2025 23	24,00	51,39	40,45	10,94	124,591	120,837	3,754	0,484	0,524	1,359	1,322
13.04.2025 23	24,00	51,93	40,66	11,28	124,713	120,947	3,766	0,468	0,533	1,402	1,364
14.04.2025 23	24,00	52,09	41,05	11,03	124,790	121,025	3,766	0,440	0,484	1,373	1,335
15.04.2025 23	24,00	33,88	30,55	10,35	44,290	42,953	1,336	0,330	0,333	0,457	0,445
16.04.2025 23	24,00	21,21	21,45	0,00	0,000	0,000	0,000	0,292	0,280	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,82	20,89	0,00	0,000	0,000	0,000	0,335	0,319	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,71	20,77	0,00	0,000	0,000	0,000	0,286	0,280	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,42	39,45	9,24	114,205	110,669	3,537	0,474	0,508	1,172	1,139
Итого	672,00				3197,747	3098,720	99,027			32,811	31,887

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-37053,055	1342,946
20.04.2025	-36954,027	1375,757

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru