

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 21

Номер прибора: 1600313

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,01	40,67	15,34	58,238	57,927	0,311	0,647	0,588	0,892	0,888
23.03.2025 23	24,00	56,18	40,62	15,56	57,850	57,543	0,307	0,645	0,587	0,899	0,894
24.03.2025 23	24,00	56,84	40,81	16,03	57,228	56,930	0,298	0,645	0,588	0,913	0,909
25.03.2025 23	24,00	57,39	41,59	15,80	59,416	59,105	0,311	0,652	0,590	0,936	0,931
26.03.2025 23	24,00	56,48	41,74	14,74	60,639	60,317	0,322	0,656	0,592	0,894	0,889
27.03.2025 23	24,00	57,70	42,71	14,99	60,502	60,183	0,319	0,656	0,591	0,907	0,902
28.03.2025 23	24,00	55,81	42,81	13,00	55,317	55,037	0,280	0,644	0,587	0,802	0,798
29.03.2025 23	24,00	27,97	33,78	-5,81	4,816	4,820	-0,004	0,550	0,558	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,57	24,66	-1,09	0,083	0,120	-0,037	0,552	0,560	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	39,89	31,51	8,38	33,152	32,972	0,180	0,610	0,580	0,488	0,484
01.04.2025 23	24,00	56,55	42,02	14,53	59,664	59,325	0,339	0,647	0,585	0,867	0,862
02.04.2025 23	24,00	40,41	37,87	2,54	28,800	28,731	0,069	0,594	0,570	0,359	0,356
03.04.2025 23	24,00	54,79	40,80	13,99	60,820	60,471	0,349	0,653	0,588	0,851	0,846
04.04.2025 23	24,00	55,94	41,12	14,82	58,044	57,706	0,338	0,645	0,586	0,860	0,855
05.04.2025 23	24,00	56,47	41,17	15,30	57,437	57,101	0,336	0,640	0,583	0,878	0,873
06.04.2025 23	24,00	55,85	40,64	15,21	56,555	56,225	0,330	0,635	0,579	0,860	0,855
07.04.2025 23	23,37	46,07	38,47	7,60	37,557	37,400	0,157	0,605	0,571	0,534	0,530
08.04.2025 23	24,00	55,03	39,81	15,22	55,254	54,930	0,324	0,634	0,582	0,839	0,834
09.04.2025 23	24,00	58,89	40,65	18,24	50,818	50,531	0,287	0,620	0,577	0,927	0,922
10.04.2025 23	24,00	59,16	41,02	18,14	51,848	51,555	0,293	0,623	0,578	0,938	0,933
11.04.2025 23	24,00	56,90	39,68	17,22	51,239	50,947	0,292	0,623	0,579	0,879	0,874
12.04.2025 23	24,00	55,76	37,95	17,81	47,252	46,985	0,267	0,608	0,572	0,840	0,835
13.04.2025 23	24,00	56,70	39,18	17,52	51,263	50,968	0,295	0,619	0,574	0,893	0,888
14.04.2025 23	24,00	57,08	40,33	16,75	54,532	54,219	0,313	0,632	0,581	0,912	0,906
15.04.2025 23	24,00	41,06	37,72	3,34	28,099	27,986	0,113	0,581	0,561	0,387	0,385
16.04.2025 23	24,00	20,01	21,43	-1,42	1,377	1,522	-0,145	0,473	0,481	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,79	16,24	0,55	0,000	0,000	0,000	0,330	0,337	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,83	15,99	0,84	0,000	0,000	0,000	0,370	0,377	0,000	0,000
Среднее	23,98	48,15	36,89	11,25	42,779	42,556	0,223	0,600	0,560	0,663	0,659
Итого	671,37				1197,800	1191,556	6,244			18,552	18,447

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	32603,889	19524,613	480,134	316,903
18.04.2025 23	33801,689	20716,169	498,686	335,350

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru