

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 23

Номер прибора: 1601509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,88	40,46	15,42	62,569	62,197	0,372	0,636	0,582	0,963	0,958
23.03.2025 23	24,00	56,05	40,41	15,64	62,148	61,779	0,369	0,634	0,581	0,970	0,965
24.03.2025 23	24,00	56,71	40,60	16,11	61,481	61,113	0,368	0,634	0,581	0,986	0,981
25.03.2025 23	24,00	57,25	41,40	15,85	63,834	63,449	0,385	0,641	0,585	1,008	1,002
26.03.2025 23	24,00	56,34	41,54	14,80	65,139	64,743	0,396	0,645	0,586	0,964	0,958
27.03.2025 23	24,00	57,56	42,43	15,13	64,989	64,592	0,397	0,644	0,586	0,982	0,976
28.03.2025 23	24,00	55,68	42,55	13,13	59,452	59,096	0,356	0,633	0,581	0,873	0,867
29.03.2025 23	24,00	27,88	32,64	-4,76	4,887	4,886	0,001	0,541	0,549	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,39	22,97	-0,58	0,166	0,190	-0,024	0,543	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	39,60	31,00	8,60	35,565	35,361	0,204	0,599	0,572	0,538	0,534
01.04.2025 23	24,00	56,42	41,60	14,82	64,062	63,656	0,406	0,636	0,579	0,949	0,942
02.04.2025 23	24,00	40,56	37,63	2,93	31,312	31,160	0,152	0,584	0,563	0,387	0,383
03.04.2025 23	24,00	54,65	40,68	13,97	65,588	65,177	0,411	0,642	0,582	0,917	0,911
04.04.2025 23	24,00	55,83	41,03	14,80	62,317	61,911	0,406	0,633	0,580	0,921	0,915
05.04.2025 23	24,00	56,35	41,10	15,25	61,664	61,253	0,411	0,629	0,577	0,940	0,933
06.04.2025 23	24,00	55,75	40,60	15,15	60,711	60,307	0,404	0,624	0,573	0,919	0,913
07.04.2025 23	24,00	46,58	38,76	7,82	40,416	40,191	0,225	0,594	0,563	0,568	0,565
08.04.2025 23	24,00	54,91	39,69	15,22	59,297	58,910	0,387	0,623	0,575	0,900	0,894
09.04.2025 23	24,00	58,79	40,47	18,32	54,534	54,171	0,363	0,610	0,570	1,000	0,993
10.04.2025 23	24,00	59,05	40,72	18,33	55,641	55,264	0,377	0,613	0,572	1,017	1,011
11.04.2025 23	24,00	56,78	39,36	17,42	54,980	54,608	0,372	0,613	0,572	0,954	0,948
12.04.2025 23	24,00	55,69	37,74	17,95	50,686	50,348	0,338	0,598	0,565	0,907	0,901
13.04.2025 23	24,00	56,59	38,98	17,61	54,994	54,619	0,375	0,608	0,567	0,964	0,957
14.04.2025 23	24,00	56,96	40,25	16,71	58,509	58,104	0,405	0,621	0,575	0,975	0,969
15.04.2025 23	24,00	41,30	37,44	3,86	30,253	30,098	0,155	0,571	0,553	0,416	0,413
16.04.2025 23	24,00	19,48	20,21	-0,73	2,006	2,012	-0,006	0,354	0,361	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,74	16,24	0,50	0,000	0,000	0,000	0,200	0,206	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,68	16,12	0,56	0,000	0,000	0,000	0,209	0,216	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,02	36,59	11,42	45,971	45,686	0,286	0,575	0,539	0,715	0,710
Итого	672,00				1287,200	1279,195	8,005			20,020	19,889

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	41414,154	20592,019	638,999	324,909
18.04.2025 23	42701,354	21871,214	659,018	344,797

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru