

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 25

Номер прибора: 2003831

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,83	37,42	18,41	46,734	46,954	-0,220	0,726	0,679	0,859	0,863
23.03.2025 23	24,00	55,99	37,31	18,68	46,415	46,631	-0,216	0,724	0,677	0,865	0,869
24.03.2025 23	24,00	56,65	37,38	19,27	45,905	46,121	-0,216	0,724	0,678	0,881	0,885
25.03.2025 23	24,00	57,20	38,16	19,04	47,660	47,894	-0,234	0,731	0,681	0,905	0,909
26.03.2025 23	24,00	56,31	38,45	17,86	48,628	48,879	-0,251	0,735	0,683	0,868	0,872
27.03.2025 23	24,00	57,53	39,26	18,27	48,509	48,760	-0,251	0,734	0,682	0,885	0,890
28.03.2025 23	24,00	55,51	39,70	15,81	44,383	44,622	-0,239	0,724	0,678	0,784	0,788
29.03.2025 23	24,00	26,56	30,20	-3,64	3,591	3,722	-0,131	0,635	0,643	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,57	22,56	0,01	0,000	0,000	0,000	0,636	0,645	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	39,69	29,40	10,29	26,557	26,681	-0,124	0,691	0,668	0,471	0,473
01.04.2025 23	24,00	56,36	38,70	17,66	47,812	48,027	-0,215	0,726	0,676	0,843	0,847
02.04.2025 23	24,00	39,70	35,54	4,16	23,465	23,623	-0,158	0,676	0,658	0,345	0,346
03.04.2025 23	24,00	54,59	37,93	16,66	49,289	49,521	-0,232	0,732	0,678	0,821	0,825
04.04.2025 23	24,00	55,74	38,14	17,60	46,482	46,693	-0,211	0,724	0,677	0,817	0,821
05.04.2025 23	24,00	56,27	38,03	18,24	45,987	46,191	-0,204	0,719	0,673	0,837	0,841
06.04.2025 23	24,00	55,64	37,60	18,04	45,269	45,466	-0,197	0,714	0,670	0,816	0,819
07.04.2025 23	23,33	45,65	36,48	9,17	30,258	18,025	12,233	0,686	0,660	0,502	0,304
08.04.2025 23	24,00	54,84	36,71	18,13	44,222	0,000	44,222	0,714	0,672	0,799	0,000
09.04.2025 23	24,00	58,66	37,06	21,60	40,650	0,000	40,650	0,701	0,667	0,878	0,000
10.04.2025 23	24,00	58,94	37,34	21,60	41,464	0,000	41,464	0,704	0,668	0,893	0,000
11.04.2025 23	24,00	56,67	36,14	20,53	40,968	0,000	40,968	0,703	0,668	0,838	0,000
12.04.2025 23	24,00	55,52	34,51	21,01	37,756	0,000	37,756	0,689	0,660	0,791	0,000
13.04.2025 23	24,00	56,48	35,64	20,84	40,964	0,000	40,964	0,699	0,664	0,849	0,000
14.04.2025 23	24,00	56,88	36,93	19,95	43,578	0,000	43,578	0,712	0,671	0,867	0,000
15.04.2025 23	24,00	40,37	35,48	4,89	22,992	0,000	22,992	0,663	0,648	0,371	0,000
16.04.2025 23	24,00	20,41	20,67	-0,26	1,175	0,000	1,175	0,496	0,504	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,69	17,93	0,76	0,000	0,000	0,000	0,292	0,300	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,75	17,89	0,86	0,000	0,000	0,000	0,307	0,315	0,000	0,000
Среднее	23,98	48,00	34,23	13,77	34,311	22,779	11,532	0,668	0,637	0,635	0,405
Итого	671,33				960,713	637,810	322,903			17,786	11,353

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	30776,718	15299,064	492,838	300,001
18.04.2025 23	31737,431	15936,874	510,624	311,354

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru