

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 33 блок 1

Номер прибора: 05202216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,66	39,81	14,84	65,577	66,891	-1,314	0,60	0,55	0,972	0,992
23.03.2025 23	24,00	54,68	39,61	15,07	65,013	66,319	-1,306	0,60	0,55	0,978	0,998
24.03.2025 23	24,00	55,33	39,73	15,61	64,261	65,591	-1,330	0,60	0,55	0,999	1,020
25.03.2025 23	24,00	55,77	40,48	15,28	66,269	67,765	-1,496	0,60	0,55	1,011	1,033
26.03.2025 23	24,00	55,05	40,74	14,31	67,901	69,488	-1,588	0,60	0,55	0,972	0,994
27.03.2025 23	24,00	56,18	41,55	14,64	67,776	69,364	-1,588	0,60	0,55	0,992	1,015
28.03.2025 23	24,00	56,15	41,83	14,32	66,893	68,455	-1,562	0,60	0,55	0,958	0,981
29.03.2025 23	24,00	26,78	23,77	3,01	1,260	1,306	-0,046	0,60	0,55	0,016	0,017
30.03.2025 23	24,00	22,63	21,91	0,72	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	36,12	28,82	7,30	31,572	32,166	-0,594	0,60	0,55	0,453	0,462
01.04.2025 23	24,00	54,91	40,70	14,22	66,432	67,940	-1,508	0,60	0,55	0,944	0,966
02.04.2025 23	24,00	41,91	32,93	8,97	33,813	34,621	-0,808	0,60	0,55	0,445	0,455
03.04.2025 23	24,00	38,20	24,73	13,47	5,504	5,606	-0,102	0,60	0,55	0,121	0,123
04.04.2025 23	24,00	54,39	39,86	14,53	64,866	66,324	-1,458	0,60	0,55	0,942	0,963
05.04.2025 23	24,00	54,96	40,08	14,88	64,110	65,632	-1,522	0,60	0,55	0,954	0,976
06.04.2025 23	24,00	54,40	39,71	14,69	63,130	64,588	-1,458	0,60	0,55	0,927	0,949
07.04.2025 23	24,00	47,93	35,22	12,71	44,352	45,412	-1,060	0,60	0,55	0,628	0,643
08.04.2025 23	24,00	52,34	37,64	14,71	60,795	62,169	-1,374	0,60	0,55	0,899	0,919
09.04.2025 23	24,00	56,90	39,31	17,58	57,252	58,597	-1,345	0,60	0,55	1,007	1,031
10.04.2025 23	24,00	57,92	39,93	17,99	58,424	59,786	-1,363	0,60	0,55	1,049	1,074
11.04.2025 23	24,00	55,52	38,62	16,90	57,377	58,683	-1,306	0,60	0,55	0,967	0,989
12.04.2025 23	24,00	54,19	36,86	17,32	52,973	54,109	-1,136	0,60	0,55	0,916	0,935
13.04.2025 23	24,00	55,11	37,96	17,15	56,681	57,923	-1,242	0,60	0,55	0,968	0,989
14.04.2025 23	24,00	55,56	39,27	16,29	60,685	62,146	-1,460	0,60	0,55	0,987	1,011
15.04.2025 23	24,00	41,04	32,71	8,33	33,585	34,349	-0,765	0,60	0,55	0,502	0,514
16.04.2025 23	24,00	20,54	19,99	0,54	0,005	0,010	-0,005	0,60	0,55	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,09	19,22	0,87	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,56	18,74	0,81	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,74	34,70	12,04	45,589	46,616	-1,026	0,60	0,55	0,700	0,716
Итого					1276,505	1305,239	-28,735			19,607	20,049

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	44912,583	44854,819	594,997	594,394
20.04.2025	46189,088	46160,059	614,604	614,444

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru