

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Номер прибора: 10624

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2022 23	24,00	0,00	75,35	48,83	26,52	106,750	106,750	0,000	6,00	5,50	2,833
23.01.2022 23	24,00	0,00	72,84	47,79	25,05	105,960	105,960	0,000	6,00	5,50	2,651
24.01.2022 23	24,00	0,00	64,01	42,91	21,10	107,890	107,890	0,000	6,00	5,50	2,268
25.01.2022 23	24,00	0,00	77,09	49,41	27,68	106,130	106,130	0,000	6,00	5,50	2,939
26.01.2022 23	24,00	0,00	78,57	50,13	28,44	106,710	106,710	0,000	6,00	5,50	3,037
27.01.2022 23	24,00	0,00	79,94	50,03	29,91	100,360	100,360	0,000	6,00	5,50	3,001
28.01.2022 23	24,00	0,00	79,36	48,37	30,99	91,470	91,470	0,000	6,00	5,50	2,835
29.01.2022 23	24,00	0,00	77,08	47,22	29,86	90,620	90,620	0,000	6,00	5,50	2,705
30.01.2022 23	24,00	0,00	77,89	47,57	30,32	90,640	90,640	0,000	6,00	5,50	2,746
31.01.2022 23	24,00	0,00	74,18	45,96	28,22	89,950	89,950	0,000	6,00	5,50	2,537
01.02.2022 23	24,00	0,00	75,13	46,62	28,51	90,310	90,310	0,000	6,00	5,50	2,574
02.02.2022 23	24,00	0,00	72,50	46,02	26,48	89,770	89,770	0,000	6,00	5,50	2,375
03.02.2022 23	24,00	0,00	69,14	44,66	24,48	90,120	90,120	0,000	6,00	5,50	2,203
04.02.2022 23	24,00	0,00	73,25	46,31	26,94	91,070	91,070	0,000	6,00	5,50	2,454
05.02.2022 23	24,00	0,00	81,23	49,72	31,51	92,840	92,840	0,000	6,00	5,50	2,925
06.02.2022 23	24,00	0,00	79,12	48,71	30,41	91,810	91,810	0,000	6,00	5,50	2,793
07.02.2022 23	24,00	0,00	77,70	48,11	29,59	91,740	91,740	0,000	6,00	5,50	2,715
08.02.2022 23	24,00	0,00	68,77	44,16	24,61	89,270	89,270	0,000	6,00	5,50	2,192
09.02.2022 23	24,00	0,00	72,29	46,08	26,21	90,990	90,990	0,000	6,00	5,50	2,382
10.02.2022 23	24,00	0,00	76,93	48,03	28,90	91,790	91,790	0,000	6,00	5,50	2,651
11.02.2022 23	24,00	0,00	76,37	47,73	28,64	91,800	91,800	0,000	6,00	5,50	2,629
12.02.2022 23	24,00	0,00	73,46	46,78	26,68	92,500	92,500	0,000	6,00	5,50	2,467
13.02.2022 23	24,00	0,00	77,61	48,62	28,99	93,370	93,370	0,000	6,00	5,50	2,707
14.02.2022 23	24,00	0,00	76,56	48,08	28,48	92,950	92,950	0,000	6,00	5,50	2,648
15.02.2022 23	24,00	0,00	75,14	47,56	27,58	93,030	93,030	0,000	6,00	5,50	2,563
16.02.2022 23	24,00	0,00	72,17	46,33	25,84	92,670	92,670	0,000	6,00	5,50	2,394
17.02.2022 23	24,00	0,00	74,35	47,22	27,13	93,540	93,540	0,000	6,00	5,50	2,538
18.02.2022 23	24,00	0,00	74,79	47,60	27,19	93,690	93,690	0,000	6,00	5,50	2,545
Среднее	24,00	0,00	75,10	47,38	27,72	94,634	94,634	0,000	6,00	5,50	2,618
Итого	672,00	0,00				2649,740	2649,740	0,000			73,307

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru