# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

**Потребитель:** ТСЖ "Рассвет" **Тип прибора:** ВКТ-7

**Адрес:** г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2 **Номер прибора:** 10624

| Дата | Теплосистема 1 - отопление | | | | | | | | | | Теплота (Гкал) Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВНР, ч | ВОС, ч | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т | M2, т | Мтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ | |
| 22.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 74,70 | 48,17 | 26,53 | 99,640 | 99,640 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,641 |
| 23.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 75,93 | 48,96 | 26,97 | 99,870 | 99,870 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,692 |
| 24.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 73,46 | 47,83 | 25,63 | 99,430 | 99,430 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,548 |
| 25.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 76,01 | 49,06 | 26,95 | 100,060 | 100,060 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,696 |
| 26.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 75,45 | 48,84 | 26,61 | 100,240 | 100,240 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,666 |
| 27.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 77,40 | 49,45 | 27,95 | 100,580 | 100,580 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,811 |
| 28.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 74,74 | 48,18 | 26,56 | 99,980 | 99,980 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,652 |
| 29.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 75,85 | 49,27 | 26,58 | 102,980 | 102,980 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,737 |
| 30.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 72,68 | 46,70 | 25,98 | 85,030 | 85,030 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,208 |
| 31.03.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 72,23 | 43,65 | 28,58 | 70,050 | 70,050 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 2,000 |
| 01.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 69,77 | 43,96 | 25,81 | 74,410 | 74,410 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,917 |
| 02.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 70,17 | 42,17 | 28,00 | 46,860 | 46,860 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,310 |
| 03.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 66,86 | 39,31 | 27,55 | 51,740 | 51,740 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,423 |
| 04.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 72,10 | 42,13 | 29,97 | 61,740 | 61,740 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,847 |
| 05.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 73,24 | 42,35 | 30,89 | 61,720 | 61,720 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,904 |
| 06.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 74,35 | 41,97 | 32,38 | 55,520 | 55,520 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,799 |
| 07.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 70,91 | 37,57 | 33,34 | 42,580 | 42,580 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,419 |
| 08.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 72,02 | 37,62 | 34,40 | 42,340 | 42,340 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,453 |
| 09.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 71,57 | 37,27 | 34,30 | 42,040 | 42,040 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,439 |
| 10.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 69,18 | 37,02 | 32,16 | 25,460 | 25,460 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 0,818 |
| 11.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 26,86 | 25,32 | 1,54 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 0,000 |
| 12.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 73,95 | 34,85 | 39,10 | 18,130 | 18,130 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 0,708 |
| 13.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 72,37 | 36,46 | 35,91 | 41,480 | 41,480 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,488 |
| 14.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 75,15 | 38,05 | 37,10 | 46,380 | 46,380 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 1,719 |
| 15.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 73,57 | 37,28 | 36,29 | 23,750 | 23,750 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 0,862 |
| 16.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 29,38 | 22,03 | 7,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,00 | 5,50 | 0,000 |
| 17.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 53,68 | 24,49 | 29,19 | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 6,00 | 5,50 | 0,010 |
| 18.04.2022 23 | 24,00 | 0,00 | 53,85 | 23,48 | 30,37 | 0,330 | 0,000 | 0,330 | 6,00 | 5,50 | 0,010 |
| **Среднее** | **24,00** | **0,00** | **68,48** | **40,12** | **28,36** | **56,883** | **56,858** | **0,025** | **6,00** | **5,50** | **1,635** |
| **Итого** | **672,00** | **0,00** | | | | **1592,710** | **1592,010** | **0,700** | | | **45,777** |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

**ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2**
**e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org**
**тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46**

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru