

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ТСЖ "Горный"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 12

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204903

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	48,28	37,20	11,08	12,315	8,356	3,959	4,497	3,997	3,959	0,241
22.06.2025 23	24,00	48,20	36,82	11,38	12,482	8,299	4,182	4,497	3,997	4,182	0,251
23.06.2025 23	24,00	47,47	36,34	11,13	12,369	8,354	4,015	4,497	3,997	4,015	0,240
24.06.2025 23	24,00	47,49	36,50	10,99	11,776	8,496	3,280	4,497	3,997	3,280	0,214
25.06.2025 23	24,00	47,86	36,66	11,20	12,699	8,272	4,427	4,497	3,997	4,427	0,256
26.06.2025 23	10,13	47,68	36,68	11,00	4,924	3,741	1,182	4,497	3,997	1,182	0,084
27.06.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.06.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.06.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.06.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.2025 23	12,53	49,16	37,62	11,54	6,470	4,208	2,262	4,497	3,997	2,262	0,135
06.07.2025 23	24,00	48,68	37,41	11,27	12,142	8,300	3,842	4,497	3,997	3,842	0,239
07.07.2025 23	24,00	49,16	38,13	11,03	12,475	8,351	4,125	4,497	3,997	4,125	0,250
08.07.2025 23	24,00	49,89	39,73	10,16	13,745	9,912	3,833	4,497	3,997	3,833	0,250
09.07.2025 23	24,00	48,59	39,41	9,18	14,099	9,953	4,146	4,497	3,997	4,146	0,248
10.07.2025 23	24,00	49,86	39,18	10,68	12,970	8,482	4,488	4,497	3,997	4,488	0,266
11.07.2025 23	24,00	49,79	39,35	10,44	12,907	8,555	4,352	4,497	3,997	4,352	0,259
12.07.2025 23	24,00	49,86	39,54	10,32	12,595	8,626	3,969	4,497	3,997	3,969	0,244
13.07.2025 23	24,00	49,76	39,71	10,05	12,158	8,776	3,383	4,497	3,997	3,383	0,220
14.07.2025 23	24,00	49,66	39,69	9,97	11,881	9,032	2,850	4,497	3,997	2,850	0,200
15.07.2025 23	24,00	49,86	39,79	10,07	12,197	8,861	3,337	4,497	3,997	3,337	0,219
16.07.2025 23	24,00	45,47	35,89	9,58	8,988	6,374	2,614	4,497	3,997	2,614	0,153
17.07.2025 23	24,00	42,46	35,85	6,61	13,140	9,511	3,629	4,497	3,997	3,629	0,179
18.07.2025 23	24,00	49,78	39,69	10,09	12,171	9,158	3,013	4,497	3,997	3,013	0,209
19.07.2025 23	24,00	49,85	39,47	10,38	12,313	8,562	3,750	4,497	3,997	3,750	0,235
20.07.2025 23	24,00	48,30	38,41	9,89	11,751	8,339	3,412	4,497	3,997	3,412	0,211
Среднее	16,76	36,80	28,93	7,86	8,816	5,975	2,602	3,298	2,931	2,602	0,160
Итого	502,67				258,567	180,518	78,049			78,049	4,805

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	979,798	100,616
20.07.2025	1056,209	105,421

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru