

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ТСЖ "Горный"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 12

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204903

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	49,12	38,31	10,81	11,887	8,019	3,867	4,497	3,997	3,867	0,235
22.08.2025 23	24,00	48,84	37,86	10,98	11,252	7,664	3,588	4,497	3,997	3,588	0,220
23.08.2025 23	24,00	48,74	37,41	11,33	11,056	7,162	3,894	4,497	3,997	3,894	0,230
24.08.2025 23	24,00	48,77	37,62	11,15	10,561	7,237	3,324	4,497	3,997	3,324	0,207
25.08.2025 23	24,00	48,34	37,25	11,09	11,131	7,386	3,745	4,497	3,997	3,745	0,223
26.08.2025 23	24,00	48,20	36,81	11,39	10,641	7,217	3,424	4,497	3,997	3,424	0,211
27.08.2025 23	24,00	48,49	37,02	11,47	10,983	7,209	3,774	4,497	3,997	3,774	0,226
28.08.2025 23	24,00	48,80	37,60	11,20	10,631	7,316	3,315	4,497	3,997	3,315	0,208
29.08.2025 23	24,00	48,69	37,56	11,13	10,429	7,397	3,032	4,497	3,997	3,032	0,197
30.08.2025 23	24,00	48,95	37,85	11,10	10,407	7,388	3,019	4,497	3,997	3,019	0,197
31.08.2025 23	24,00	49,18	37,90	11,28	11,050	7,138	3,913	4,497	3,997	3,913	0,232
01.09.2025 23	24,00	49,00	38,03	10,97	10,678	7,384	3,294	4,497	3,997	3,294	0,207
02.09.2025 23	24,00	48,66	37,82	10,84	10,294	7,565	2,728	4,497	3,997	2,728	0,185
03.09.2025 23	24,00	48,78	37,46	11,32	10,506	7,207	3,299	4,497	3,997	3,299	0,207
04.09.2025 23	24,00	47,41	37,73	9,68	9,723	6,628	3,095	4,497	3,997	3,095	0,186
05.09.2025 23	23,05	44,13	36,36	7,77	8,311	5,610	2,701	4,497	3,997	2,701	0,160
06.09.2025 23	17,30	43,31	33,77	9,54	8,028	4,721	3,307	4,497	3,997	3,307	0,159
07.09.2025 23	24,00	47,87	36,17	11,70	10,969	6,717	4,252	4,497	3,997	4,252	0,238
08.09.2025 23	24,00	48,26	36,31	11,95	10,547	6,802	3,745	4,497	3,997	3,745	0,222
09.09.2025 23	24,00	47,83	36,37	11,46	10,670	7,026	3,644	4,497	3,997	3,644	0,216
10.09.2025 23	24,00	47,35	35,96	11,39	10,073	6,875	3,198	4,497	3,997	3,198	0,196
11.09.2025 23	24,00	47,57	35,66	11,91	10,179	6,720	3,458	4,497	3,997	3,458	0,208
12.09.2025 23	24,00	47,49	35,67	11,82	10,402	6,895	3,507	4,497	3,997	3,507	0,211
13.09.2025 23	24,00	46,78	35,29	11,49	10,001	7,109	2,893	4,497	3,997	2,893	0,186
14.09.2025 23	24,00	47,19	35,25	11,94	10,606	6,672	3,934	4,497	3,997	3,934	0,224
15.09.2025 23	24,00	48,03	35,68	12,35	11,195	6,558	4,637	4,497	3,997	4,637	0,255
16.09.2025 23	24,00	47,35	35,54	11,81	10,076	6,884	3,192	4,497	3,997	3,192	0,199
17.09.2025 23	24,00	48,13	36,87	11,26	12,285	7,888	4,397	4,497	3,997	4,397	0,255
18.09.2025 23	24,00	46,27	35,80	10,47	11,187	7,239	3,948	4,497	3,997	3,948	0,225
19.09.2025 23	24,00	47,13	36,60	10,53	12,835	8,552	4,283	4,497	3,997	4,283	0,246
20.09.2025 23	24,00	47,99	36,84	11,15	12,487	8,446	4,041	4,497	3,997	4,041	0,245
Среднее	23,75	47,83	36,72	11,11	10,562	7,071	3,563	4,497	3,997	3,563	0,213
Итого	736,35				331,081	220,633	110,449			110,449	6,614

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	1165,260	112,062
20.09.2025	1273,492	118,676

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru