

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Горный"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 14

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 104959

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	58,32	49,95	8,37	29,029	25,257	3,772	4,079	3,569	3,772	0,419
23.03.2025 23	24,00	58,53	49,98	8,55	29,205	24,887	4,318	4,079	3,569	4,318	0,452
24.03.2025 23	24,00	57,46	49,12	8,34	28,332	24,812	3,519	4,079	3,569	3,519	0,397
25.03.2025 23	24,00	56,83	48,62	8,21	28,086	24,731	3,355	4,079	3,569	3,355	0,383
26.03.2025 23	24,00	56,37	48,64	7,73	29,345	25,493	3,852	4,079	3,569	3,852	0,404
27.03.2025 23	24,00	57,17	49,16	8,01	28,205	24,842	3,363	4,079	3,569	3,363	0,381
28.03.2025 23	24,00	57,10	49,21	7,89	28,294	24,860	3,434	4,079	3,569	3,434	0,381
29.03.2025 23	24,00	59,93	51,52	8,41	28,380	25,272	3,108	4,079	3,569	3,108	0,383
30.03.2025 23	23,00	51,77	45,21	6,56	26,995	23,833	3,162	4,079	3,569	3,162	0,324
31.03.2025 23	24,00	50,51	44,27	6,24	28,361	24,916	3,445	4,079	3,569	3,445	0,328
01.04.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	54,50	47,39	7,11	28,121	24,703	3,419	4,079	3,569	3,419	0,355
03.04.2025 23	23,97	54,47	47,19	7,28	28,106	24,878	3,228	4,079	3,569	3,228	0,350
04.04.2025 23	23,98	57,24	49,36	7,88	28,234	25,381	2,853	4,079	3,569	2,853	0,354
05.04.2025 23	23,98	58,65	50,43	8,22	29,317	25,209	4,108	4,079	3,569	4,108	0,436
06.04.2025 23	23,98	57,33	49,33	8,00	28,790	25,127	3,663	4,079	3,569	3,663	0,401
07.04.2025 23	24,00	57,98	49,92	8,06	28,511	25,180	3,331	4,079	3,569	3,331	0,386
08.04.2025 23	24,00	58,00	48,89	9,11	25,781	22,220	3,561	4,079	3,569	3,561	0,396
09.04.2025 23	23,98	60,48	50,15	10,33	24,577	20,931	3,646	4,079	3,569	3,646	0,426
10.04.2025 23	24,00	60,91	50,27	10,64	24,195	20,396	3,799	4,079	3,569	3,799	0,432
11.04.2025 23	24,00	58,33	48,39	9,94	23,934	20,472	3,462	4,079	3,569	3,462	0,394
12.04.2025 23	24,00	57,18	47,65	9,53	24,940	20,653	4,287	4,079	3,569	4,287	0,432
13.04.2025 23	23,97	58,44	48,44	10,00	24,306	20,582	3,724	4,079	3,569	3,724	0,411
14.04.2025 23	24,00	58,00	46,59	11,41	21,026	16,902	4,124	4,079	3,569	4,124	0,419
15.04.2025 23	23,98	58,94	46,11	12,83	18,994	14,940	4,054	4,079	3,569	4,054	0,419
16.04.2025 23	23,95	57,74	45,30	12,44	18,883	15,122	3,761	4,069	3,569	3,761	0,402
17.04.2025 23	24,00	54,85	43,45	11,40	19,197	14,880	4,317	4,079	3,569	4,317	0,403
18.04.2025 23	23,98	53,84	43,03	10,81	19,205	15,986	3,218	4,079	3,569	3,218	0,350
19.04.2025 23	23,98	56,11	44,25	11,86	19,657	15,040	4,617	4,079	3,569	4,617	0,420
20.04.2025 23	23,97	56,18	44,17	12,01	19,012	15,081	3,931	4,069	3,569	3,931	0,402
Среднее	23,16	55,11	46,20	8,91	24,258	20,853	3,548	3,942	3,450	3,548	0,381
Итого	694,73				739,018	632,586	106,432			106,432	11,440

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	1872,620	207,801
20.04.2025	1978,252	219,622

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru