

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 24.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Горный"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 14

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 104959

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
24.04.2025 23	23,92	60,48	47,11	13,37	19,491	15,678	3,813	4,079	3,569	3,813	0,427
25.04.2025 23	23,98	54,11	43,11	11,00	19,432	15,683	3,750	4,079	3,569	3,750	0,377
26.04.2025 23	24,00	57,06	44,75	12,31	19,094	15,482	3,612	4,069	3,569	3,612	0,388
27.04.2025 23	24,00	55,34	43,39	11,95	18,796	15,345	3,451	4,079	3,569	3,451	0,374
28.04.2025 23	23,98	52,14	41,35	10,79	18,638	14,994	3,644	4,079	3,569	3,644	0,365
29.04.2025 23	24,00	54,08	42,38	11,70	18,739	15,152	3,588	4,069	3,569	3,588	0,372
30.04.2025 23	23,97	54,56	42,77	11,79	18,820	15,304	3,516	4,079	3,569	3,516	0,376
01.05.2025 23	24,00	55,83	43,99	11,84	19,298	15,827	3,471	4,069	3,569	3,471	0,381
02.05.2025 23	24,00	55,19	43,37	11,82	17,951	14,997	2,955	4,079	3,569	2,955	0,341
03.05.2025 23	24,00	54,16	42,60	11,56	18,263	15,127	3,136	4,079	3,569	3,136	0,345
04.05.2025 23	23,98	55,41	43,23	12,18	18,490	14,783	3,707	4,079	3,569	3,707	0,386
05.05.2025 23	23,98	53,41	42,25	11,16	18,571	14,937	3,634	4,079	3,569	3,634	0,358
06.05.2025 23	23,98	52,00	41,33	10,67	18,555	14,845	3,709	4,079	3,569	3,709	0,355
07.05.2025 23	24,00	51,61	41,05	10,56	18,934	14,705	4,229	4,079	3,569	4,229	0,378
08.05.2025 23	24,00	52,03	41,40	10,63	18,184	14,919	3,265	4,079	3,569	3,265	0,331
09.05.2025 23	24,00	51,68	41,36	10,32	19,042	14,727	4,315	4,079	3,569	4,315	0,376
10.05.2025 23	24,00	51,19	41,04	10,15	18,635	14,954	3,680	4,079	3,569	3,680	0,344
11.05.2025 23	24,00	51,71	41,15	10,56	18,943	14,550	4,393	4,079	3,569	4,393	0,385
12.05.2025 23	23,97	49,60	40,57	9,03	17,243	13,726	3,517	4,079	3,569	3,517	0,321
13.05.2025 23	24,00	51,95	41,25	10,70	19,164	14,451	4,714	4,079	3,569	4,714	0,406
14.05.2025 23	24,00	51,82	41,49	10,33	19,656	15,285	4,371	4,079	3,569	4,371	0,388
15.05.2025 23	24,00	51,39	41,88	9,51	20,967	16,838	4,129	4,079	3,569	4,129	0,377
16.05.2025 23	24,00	51,49	42,09	9,40	21,678	17,155	4,523	4,079	3,569	4,523	0,401
17.05.2025 23	24,00	51,77	42,39	9,38	20,600	16,977	3,623	4,079	3,569	3,623	0,348
18.05.2025 23	24,00	52,42	42,77	9,65	20,745	16,680	4,065	4,079	3,569	4,065	0,376
19.05.2025 23	24,00	51,35	42,05	9,30	20,716	16,865	3,852	4,079	3,569	3,852	0,357
20.05.2025 23	24,00	51,67	42,22	9,45	21,692	16,779	4,913	4,079	3,569	4,913	0,419
21.05.2025 23	24,00	54,97	44,41	10,56	21,729	16,716	5,012	4,079	3,569	5,012	0,445
22.05.2025 23	24,00	55,68	45,25	10,43	21,662	17,312	4,349	4,079	3,569	4,349	0,414
23.05.2025 23	24,00	55,79	45,45	10,34	21,198	17,027	4,170	4,079	3,569	4,170	0,398
Среднее	23,99	53,40	42,65	10,75	19,226	15,456	3,903	4,078	3,569	3,903	0,377
Итого	719,77				584,926	467,821	117,105			117,105	11,309

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
24.04.2025	1988,743	220,770
23.05.2025	2101,882	232,079

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru