

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ТСЖ "Горный"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 14

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 104959

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	50,55	41,54	9,01	17,997	14,210	3,787	4,058	3,569	3,787	0,316
22.06.2025 23	24,00	50,57	41,41	9,16	18,324	14,158	4,166	4,069	3,569	4,166	0,333
23.06.2025 23	24,00	50,03	40,92	9,11	18,408	14,255	4,152	4,069	3,569	4,152	0,329
24.06.2025 23	24,00	50,00	40,75	9,25	17,479	14,230	3,249	4,069	3,569	3,249	0,287
25.06.2025 23	24,00	50,01	40,97	9,04	17,753	14,229	3,524	4,058	3,569	3,524	0,302
26.06.2025 23	24,00	50,70	41,59	9,11	17,672	14,374	3,297	4,058	3,569	3,297	0,294
27.06.2025 23	23,97	50,88	41,61	9,27	17,206	14,303	2,903	4,058	3,569	2,903	0,279
28.06.2025 23	24,00	51,02	41,77	9,25	17,711	14,158	3,553	4,069	3,569	3,553	0,307
29.06.2025 23	24,00	51,05	41,71	9,34	18,251	14,030	4,221	4,058	3,569	4,221	0,344
30.06.2025 23	24,00	50,95	41,76	9,19	17,931	14,271	3,660	4,069	3,569	3,660	0,311
01.07.2025 23	24,00	50,41	41,15	9,26	18,268	14,074	4,193	4,079	3,569	4,193	0,335
02.07.2025 23	24,00	50,87	41,51	9,36	18,106	14,259	3,848	4,069	3,569	3,848	0,324
03.07.2025 23	24,00	47,84	39,52	8,32	18,009	14,147	3,861	4,079	3,569	3,861	0,303
04.07.2025 23	24,00	47,92	39,69	8,23	17,959	14,279	3,680	4,079	3,569	3,680	0,296
05.07.2025 23	24,00	51,24	41,78	9,46	18,647	14,052	4,594	4,079	3,569	4,594	0,362
06.07.2025 23	24,00	50,98	41,69	9,29	18,886	13,909	4,977	4,079	3,569	4,977	0,376
07.07.2025 23	24,00	51,32	42,07	9,25	17,978	14,064	3,914	4,079	3,569	3,914	0,325
08.07.2025 23	24,00	51,79	43,50	8,29	19,778	16,348	3,430	4,079	3,569	3,430	0,307
09.07.2025 23	24,00	50,18	42,72	7,46	19,907	16,412	3,495	4,079	3,569	3,495	0,291
10.07.2025 23	24,00	51,77	42,97	8,80	17,062	14,461	2,601	4,079	3,569	2,601	0,257
11.07.2025 23	24,00	51,72	43,09	8,63	17,563	14,469	3,094	4,079	3,569	3,094	0,279
12.07.2025 23	24,00	51,83	43,31	8,52	17,716	14,445	3,272	4,079	3,569	3,272	0,287
13.07.2025 23	24,00	51,73	43,33	8,40	17,249	14,601	2,648	4,079	3,569	2,648	0,254
14.07.2025 23	24,00	51,72	43,36	8,36	17,558	14,850	2,708	4,079	3,569	2,708	0,259
15.07.2025 23	24,00	51,82	43,47	8,35	17,597	14,627	2,970	4,079	3,569	2,970	0,271
16.07.2025 23	24,00	47,33	38,51	8,82	13,002	10,063	2,938	4,079	3,569	2,938	0,215
17.07.2025 23	24,00	43,81	38,44	5,37	19,448	15,804	3,644	4,079	3,569	3,644	0,230
18.07.2025 23	24,00	51,83	43,49	8,34	18,719	15,138	3,581	4,079	3,569	3,581	0,306
19.07.2025 23	24,00	51,83	43,32	8,51	17,652	14,455	3,196	4,079	3,569	3,196	0,283
20.07.2025 23	24,00	50,53	42,35	8,18	18,355	13,918	4,437	4,079	3,569	4,437	0,333
Среднее	24,00	50,47	41,78	8,70	17,722	14,231	3,586	4,073	3,569	3,586	0,300
Итого	719,97				538,187	430,593	107,594			107,594	8,994

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	2184,883	239,826
20.07.2025	2290,009	248,819

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru