

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 26

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 282016

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	0,00	54,75	45,03	9,72	42,310	42,790	-0,480	6,00	5,50	0,408	0,416
19.02.2025 23	24,00	0,00	54,34	44,67	9,67	42,650	43,120	-0,470	6,00	5,50	0,411	0,417
20.02.2025 23	24,00	0,00	55,95	45,53	10,42	41,950	42,440	-0,490	6,00	5,50	0,435	0,442
21.02.2025 23	24,00	0,00	55,25	44,95	10,30	41,810	42,310	-0,500	6,00	5,50	0,433	0,436
22.02.2025 23	24,00	0,00	56,28	45,65	10,63	42,030	42,580	-0,550	6,00	5,50	0,448	0,453
23.02.2025 23	24,00	0,00	56,71	45,95	10,76	42,290	42,820	-0,530	6,00	5,50	0,453	0,461
24.02.2025 23	24,00	0,00	56,80	46,05	10,75	41,990	42,380	-0,390	6,00	5,50	0,454	0,456
25.02.2025 23	24,00	0,00	55,66	45,39	10,27	42,100	42,360	-0,260	6,00	5,50	0,432	0,435
26.02.2025 23	24,00	0,00	58,05	46,73	11,32	41,360	41,800	-0,440	6,00	5,50	0,468	0,473
27.02.2025 23	24,00	0,00	56,68	46,00	10,68	41,540	41,940	-0,400	6,00	5,50	0,443	0,448
28.02.2025 23	24,00	0,00	55,69	45,61	10,08	41,680	42,060	-0,380	6,00	5,50	0,419	0,424
01.03.2025 23	24,00	0,00	55,59	45,84	9,75	43,060	43,350	-0,290	6,00	5,50	0,418	0,423
02.03.2025 23	24,00	0,00	53,31	44,43	8,88	43,170	43,330	-0,160	6,00	5,50	0,383	0,385
03.03.2025 23	24,00	0,00	50,10	42,20	7,90	42,860	42,930	-0,070	6,00	5,50	0,339	0,339
04.03.2025 23	24,00	0,00	50,18	42,20	7,98	42,970	43,010	-0,040	6,00	5,50	0,342	0,343
05.03.2025 23	24,00	0,00	49,91	41,81	8,10	38,800	38,750	0,050	6,00	5,50	0,316	0,314
06.03.2025 23	24,00	0,00	48,50	41,04	7,46	39,020	39,040	-0,020	6,00	5,50	0,290	0,291
07.03.2025 23	24,00	0,00	48,83	41,15	7,68	40,410	40,480	-0,070	6,00	5,50	0,309	0,311
08.03.2025 23	24,00	0,00	51,45	42,92	8,53	40,190	40,430	-0,240	6,00	5,50	0,345	0,345
09.03.2025 23	24,00	0,00	52,51	43,99	8,52	40,630	40,880	-0,250	6,00	5,50	0,348	0,348
10.03.2025 23	24,00	0,00	51,22	43,43	7,79	42,170	42,410	-0,240	6,00	5,50	0,329	0,330
11.03.2025 23	24,00	0,00	50,15	42,76	7,39	42,810	42,990	-0,180	6,00	5,50	0,316	0,318
12.03.2025 23	24,00	0,00	50,84	43,62	7,22	34,000	33,510	0,490	6,00	5,50	0,250	0,242
13.03.2025 23	24,00	0,00	32,75	33,22	-0,47	9,470	7,980	1,490	6,00	5,50	0,012	-0,004
14.03.2025 23	24,00	0,00	37,93	36,58	1,35	24,870	24,680	0,190	6,00	5,50	0,036	0,033
15.03.2025 23	24,00	0,00	38,11	36,69	1,42	27,880	27,550	0,330	6,00	5,50	0,040	0,039
16.03.2025 23	24,00	0,00	39,64	38,16	1,48	23,370	23,070	0,300	6,00	5,50	0,039	0,034
17.03.2025 23	24,00	0,00	38,03	35,88	2,15	31,800	31,660	0,140	6,00	5,50	0,072	0,068
18.03.2025 23	24,00	0,00	41,46	39,18	2,28	49,790	50,150	-0,360	6,00	5,50	0,116	0,114
19.03.2025 23	24,00	0,00	40,76	38,33	2,43	46,560	46,860	-0,300	6,00	5,50	0,119	0,114
20.03.2025 23	24,00	0,00	45,70	41,93	3,77	46,070	46,530	-0,460	6,00	5,50	0,170	0,175
21.03.2025 23	24,00	0,00	49,79	43,65	6,14	51,080	51,110	-0,030	6,00	5,50	0,315	0,314
Среднее	24,00	0,00	49,78	42,52	7,26	39,459	39,603	-0,144	6,00	5,50	0,303	0,304
Итого	768,00	0,00				1262,690	1267,300	-4,610			9,708	9,737

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	9444,790	9458,840	70,303	7224,00	0,00
21.03.2025	10707,480	10726,140	80,011	7992,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru