

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 26

Номер прибора: 282016

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	48,13	42,52	5,61	51,920	51,630	0,290	6,00	5,50	0,289	0,290
23.03.2025 23	24,00	0,00	48,25	42,62	5,63	51,770	51,510	0,260	6,00	5,50	0,288	0,290
24.03.2025 23	24,00	0,00	48,94	43,33	5,61	53,040	53,000	0,040	6,00	5,50	0,296	0,297
25.03.2025 23	24,00	0,00	49,62	43,86	5,76	51,840	51,720	0,120	6,00	5,50	0,299	0,298
26.03.2025 23	24,00	0,00	49,05	43,70	5,35	52,840	52,750	0,090	6,00	5,50	0,285	0,282
27.03.2025 23	24,00	0,00	50,30	44,77	5,53	52,750	52,760	-0,010	6,00	5,50	0,294	0,292
28.03.2025 23	24,00	0,00	51,13	46,26	4,87	56,390	55,970	0,420	6,00	5,50	0,274	0,273
29.03.2025 23	24,00	0,00	24,30	22,82	1,48	0,870	0,450	0,420	6,00	5,50	0,000	0,001
30.03.2025 23	24,00	0,00	20,99	21,30	-0,31	0,910	0,040	0,870	6,00	5,50	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	46,03	41,54	4,49	34,640	34,330	0,310	6,00	5,50	0,162	0,154
01.04.2025 23	24,00	0,00	49,56	44,56	5,00	60,890	60,240	0,650	6,00	5,50	0,304	0,301
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,62	42,94	4,68	28,390	27,990	0,400	6,00	5,50	0,133	0,131
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,49	43,75	4,74	62,070	61,840	0,230	6,00	5,50	0,295	0,293
04.04.2025 23	24,00	0,00	49,21	44,15	5,06	58,610	58,710	-0,100	6,00	5,50	0,297	0,297
05.04.2025 23	24,00	0,00	49,25	43,84	5,41	55,280	55,530	-0,250	6,00	5,50	0,298	0,300
06.04.2025 23	24,00	0,00	48,12	42,68	5,44	52,970	53,110	-0,140	6,00	5,50	0,288	0,289
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,02	42,52	5,50	33,260	33,380	-0,120	6,00	5,50	0,183	0,184
08.04.2025 23	24,00	0,00	48,02	42,25	5,77	52,080	52,240	-0,160	6,00	5,50	0,298	0,301
09.04.2025 23	24,00	0,00	50,68	43,91	6,77	49,180	49,370	-0,190	6,00	5,50	0,332	0,334
10.04.2025 23	24,00	0,00	51,32	44,31	7,01	48,560	48,790	-0,230	6,00	5,50	0,339	0,342
11.04.2025 23	24,00	0,00	49,28	42,74	6,54	48,710	48,840	-0,130	6,00	5,50	0,320	0,319
12.04.2025 23	24,00	0,00	48,00	41,66	6,34	48,000	48,090	-0,090	6,00	5,50	0,307	0,305
13.04.2025 23	24,00	0,00	48,78	42,05	6,73	47,250	47,390	-0,140	6,00	5,50	0,319	0,319
14.04.2025 23	24,00	0,00	48,19	41,92	6,27	47,690	48,120	-0,430	6,00	5,50	0,300	0,302
15.04.2025 23	24,00	0,00	46,46	41,09	5,37	20,070	20,300	-0,230	6,00	5,50	0,106	0,109
16.04.2025 23	24,00	0,00	17,38	16,71	0,67	0,250	0,060	0,190	6,00	5,50	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	15,62	16,44	-0,82	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	44,47	39,64	4,83	41,490	41,413	0,077	6,00	5,50	0,234	0,233
Итого	648,00	0,00				1120,230	1118,160	2,070			6,306	6,303

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	10707,480	10726,140	80,011	7992,00	0,00
20.04.2025	11827,710	11844,300	86,317	8640,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru