

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 28

Номер прибора: 803336

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	61,51	48,94	12,57	310,395	310,395	0,000	3,899	3,898
19.02.2025 23	24,00	60,76	48,49	12,27	312,434	312,434	0,000	3,832	3,832
20.02.2025 23	24,00	62,86	49,66	13,20	307,924	307,924	0,000	4,062	4,062
21.02.2025 23	24,00	62,44	49,15	13,29	307,071	307,072	-0,001	4,079	4,079
22.02.2025 23	24,00	63,69	49,84	13,85	309,108	308,875	0,233	4,279	4,275
23.02.2025 23	24,00	63,83	50,02	13,81	310,810	310,810	0,000	4,289	4,290
24.02.2025 23	24,00	63,69	50,11	13,58	308,531	308,532	-0,001	4,189	4,189
25.02.2025 23	24,00	62,35	49,35	13,00	308,866	308,866	0,000	4,013	4,013
26.02.2025 23	24,00	65,28	50,95	14,33	304,318	304,318	0,000	4,358	4,358
27.02.2025 23	24,00	63,49	50,04	13,45	305,296	305,295	0,001	4,105	4,105
28.02.2025 23	24,00	62,08	49,38	12,70	306,089	306,089	0,000	3,885	3,885
01.03.2025 23	24,00	61,60	49,45	12,15	316,025	316,026	-0,001	3,839	3,839
02.03.2025 23	24,00	58,87	47,80	11,07	316,715	316,714	0,001	3,502	3,502
03.03.2025 23	24,00	55,46	45,40	10,06	314,387	314,387	0,000	3,161	3,161
04.03.2025 23	24,00	55,50	45,39	10,11	315,144	315,145	-0,001	3,185	3,185
05.03.2025 23	24,00	55,49	44,91	10,58	284,143	284,143	0,000	3,002	3,002
06.03.2025 23	24,00	53,98	44,11	9,87	273,755	273,536	0,219	2,708	2,709
07.03.2025 23	24,00	53,52	43,96	9,56	289,797	290,030	-0,233	2,767	2,773
08.03.2025 23	24,00	56,44	45,70	10,74	287,268	287,268	0,000	3,084	3,084
09.03.2025 23	24,00	57,36	46,67	10,69	288,083	288,083	0,000	3,077	3,077
10.03.2025 23	24,00	55,83	45,97	9,86	298,925	298,925	0,000	2,947	2,947
11.03.2025 23	24,00	54,69	45,15	9,54	304,211	304,211	0,000	2,900	2,900
12.03.2025 23	24,00	55,00	45,35	9,65	254,687	254,687	0,000	2,455	2,455
13.03.2025 23	24,00	33,71	29,62	4,09	86,446	86,486	-0,040	0,354	0,355
14.03.2025 23	24,00	44,81	37,56	7,25	188,690	188,697	-0,007	1,374	1,374
15.03.2025 23	24,00	41,99	35,82	6,17	201,068	200,840	0,228	1,244	1,242
16.03.2025 23	24,00	47,85	39,06	8,79	179,082	179,082	0,000	1,572	1,572
17.03.2025 23	24,00	43,06	36,76	6,30	221,368	221,369	-0,001	1,403	1,403
18.03.2025 23	24,00	44,16	38,59	5,57	322,535	322,536	-0,001	1,795	1,795
19.03.2025 23	24,00	44,11	38,07	6,04	314,567	314,566	0,001	1,901	1,901
20.03.2025 23	24,00	49,68	41,39	8,29	311,096	311,096	0,000	2,576	2,576
21.03.2025 23	24,00	54,04	44,83	9,21	301,076	300,923	0,153	2,771	2,770
Среднее	24,00	55,29	44,92	10,36	283,122	283,105	0,017	3,019	3,019
Итого	768,00				9059,910	9059,360	0,550	96,608	96,609

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	441524,185	440873,847	4631,691	4630,590
21.03.2025	450584,095	449933,207	4728,299	4727,200

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru