

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 28

Номер прибора: 803336

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	52,01	43,54	8,47	315,844	315,843	0,001	2,672	2,672
23.03.2025 23	24,00	52,12	43,57	8,55	315,149	315,149	0,000	2,692	2,692
24.03.2025 23	24,00	52,76	44,01	8,75	316,695	316,696	-0,001	2,770	2,770
25.03.2025 23	24,00	53,41	44,38	9,03	308,158	308,158	0,000	2,779	2,779
26.03.2025 23	24,00	52,48	44,17	8,31	315,775	315,775	0,000	2,623	2,623
27.03.2025 23	24,00	53,71	45,07	8,64	310,846	310,845	0,001	2,685	2,685
28.03.2025 23	24,00	54,39	46,03	8,36	315,489	315,490	-0,001	2,634	2,634
29.03.2025 23	24,00	66,16	43,22	22,94	71,648	71,647	0,001	1,642	1,642
30.03.2025 23	24,00	56,90	39,00	17,90	71,060	71,061	-0,001	1,284	1,284
31.03.2025 23	24,00	50,66	41,88	8,78	216,998	216,998	0,000	1,908	1,908
01.04.2025 23	24,00	52,77	44,96	7,81	334,094	334,093	0,001	2,611	2,611
02.04.2025 23	24,00	53,82	44,00	9,82	194,971	194,972	-0,001	1,912	1,912
03.04.2025 23	24,00	51,48	44,15	7,33	350,104	350,104	0,000	2,563	2,563
04.04.2025 23	24,00	52,71	44,95	7,76	345,359	345,359	0,000	2,678	2,678
05.04.2025 23	24,00	52,85	44,84	8,01	333,875	333,874	0,001	2,675	2,675
06.04.2025 23	24,00	51,92	43,76	8,16	318,935	318,915	0,020	2,601	2,601
07.04.2025 23	24,00	54,15	43,96	10,19	223,276	223,275	0,001	2,275	2,275
08.04.2025 23	24,00	51,65	43,43	8,22	310,933	310,933	0,000	2,555	2,555
09.04.2025 23	24,00	55,19	45,26	9,93	296,360	296,360	0,000	2,940	2,940
10.04.2025 23	24,00	55,97	45,69	10,28	292,241	292,242	-0,001	3,000	3,000
11.04.2025 23	24,00	53,69	44,14	9,55	293,546	293,545	0,001	2,800	2,800
12.04.2025 23	24,00	52,43	43,09	9,34	291,980	291,980	0,000	2,725	2,725
13.04.2025 23	24,00	53,07	43,48	9,59	289,262	289,263	-0,001	2,772	2,773
14.04.2025 23	24,00	52,27	43,27	9,00	293,360	293,362	-0,002	2,637	2,637
15.04.2025 23	24,00	45,72	39,05	6,67	164,650	164,765	-0,115	1,097	1,097
16.04.2025 23	24,00	19,18	18,87	0,31	55,670	56,165	-0,495	0,018	0,019
17.04.2025 23	24,00	17,55	17,34	0,21	18,672	18,677	-0,005	0,004	0,004
Среднее	24,00	50,78	41,82	8,96	257,961	257,983	-0,022	2,280	2,280
Итого	648,00				6964,950	6965,546	-0,596	61,552	61,552

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	450584,095	449933,207	4728,299	4727,200
20.04.2025	457549,045	456898,753	4789,851	4788,752

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru