

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 47

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1900303

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,93	43,57	8,36	114,168	112,874	1,294	0,600	0,550	0,954	0,943
23.03.2025 23	24,00	52,10	43,72	8,38	114,466	113,363	1,103	0,600	0,550	0,959	0,950
24.03.2025 23	24,00	52,74	44,22	8,52	114,924	113,834	1,090	0,600	0,550	0,977	0,968
25.03.2025 23	24,00	53,40	44,65	8,75	112,048	111,040	1,008	0,600	0,550	0,977	0,968
26.03.2025 23	24,00	52,39	44,46	7,93	115,367	114,318	1,049	0,600	0,550	0,914	0,905
27.03.2025 23	24,00	53,70	45,37	8,33	112,849	111,798	1,051	0,600	0,550	0,939	0,931
28.03.2025 23	24,00	54,28	45,83	8,45	110,423	109,114	1,309	0,600	0,550	0,878	0,864
29.03.2025 23	24,00	46,91	35,24	11,67	14,368	7,023	7,345	0,600	0,550	0,226	0,124
30.03.2025 23	24,00	26,88	36,36	-9,48	18,341	8,479	9,862	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,70	38,82	1,88	77,636	73,805	3,831	0,600	0,550	0,558	0,554
01.04.2025 23	24,00	51,26	43,81	7,45	102,604	102,026	0,578	0,600	0,550	0,813	0,809
02.04.2025 23	24,00	29,51	25,84	3,67	2,648	0,931	1,717	0,600	0,550	0,039	0,011
03.04.2025 23	24,00	45,18	26,65	18,53	18,486	6,912	11,574	0,600	0,550	0,341	0,128
04.04.2025 23	24,00	45,72	26,34	19,38	19,010	6,646	12,364	0,600	0,550	0,368	0,128
05.04.2025 23	24,00	48,39	32,41	15,98	57,255	49,621	7,634	0,600	0,550	0,671	0,523
06.04.2025 23	24,00	51,92	43,60	8,32	117,280	116,242	1,038	0,600	0,550	0,974	0,966
07.04.2025 23	24,00	55,18	39,85	15,33	78,890	72,482	6,408	0,600	0,550	0,775	0,597
08.04.2025 23	24,00	51,98	43,74	8,24	116,538	115,840	0,698	0,600	0,550	0,955	0,949
09.04.2025 23	24,00	55,31	45,48	9,83	110,857	109,911	0,946	0,600	0,550	1,088	1,078
10.04.2025 23	24,00	55,81	45,83	9,98	109,351	108,311	1,040	0,600	0,550	1,091	1,081
11.04.2025 23	24,00	53,60	44,39	9,21	109,628	108,477	1,151	0,600	0,550	1,009	0,998
12.04.2025 23	24,00	52,41	43,39	9,02	108,802	107,629	1,173	0,600	0,550	0,980	0,970
13.04.2025 23	24,00	53,03	43,71	9,32	107,754	106,724	1,030	0,600	0,550	1,003	0,993
14.04.2025 23	24,00	52,09	43,33	8,76	110,994	109,806	1,188	0,600	0,550	0,951	0,939
15.04.2025 23	24,00	35,45	32,58	2,87	45,983	44,115	1,868	0,600	0,550	0,325	0,322
16.04.2025 23	24,00	22,20	22,08	0,12	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,82	21,83	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,52	21,51	0,01	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,98	38,16	7,81	75,738	72,904	2,834	0,600	0,550	0,670	0,632
Итого	672,00				2120,670	2041,321	79,349			18,766	17,700

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	30171,851	28129,951	287,182	266,730
18.04.2025 23	32292,521	30171,272	305,948	284,430

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru