

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Керченская, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1006983

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	62,57	46,42	16,15	165,315	164,169	1,146	2,667	2,648
19.02.2025 23	24,00	64,49	47,38	17,11	165,369	164,162	1,207	2,826	2,805
20.02.2025 23	24,00	64,34	47,10	17,24	166,002	164,792	1,210	2,860	2,839
21.02.2025 23	24,00	65,93	48,14	17,79	165,298	163,878	1,420	2,939	2,914
22.02.2025 23	24,00	65,78	47,95	17,83	165,019	163,775	1,244	2,940	2,918
23.02.2025 23	24,00	65,19	47,79	17,40	165,662	164,426	1,236	2,880	2,859
24.02.2025 23	24,00	63,93	47,23	16,70	165,605	164,433	1,172	2,762	2,743
25.02.2025 23	24,00	66,79	48,60	18,19	165,150	163,596	1,554	3,001	2,972
26.02.2025 23	24,00	64,89	47,54	17,35	165,063	163,858	1,205	2,862	2,840
27.02.2025 23	24,00	63,37	46,79	16,58	164,002	162,872	1,130	2,716	2,697
28.02.2025 23	24,00	63,61	47,02	16,59	163,681	162,567	1,114	2,712	2,694
01.03.2025 23	24,00	60,78	45,63	15,15	163,614	162,598	1,016	2,475	2,460
02.03.2025 23	24,00	56,95	43,52	13,43	163,726	162,866	0,860	2,197	2,185
03.03.2025 23	24,00	56,89	43,48	13,41	163,692	162,848	0,844	2,193	2,181
04.03.2025 23	24,00	56,84	43,63	13,21	163,767	162,933	0,834	2,159	2,149
05.03.2025 23	24,00	55,51	42,97	12,54	164,171	163,385	0,786	2,057	2,047
06.03.2025 23	24,00	54,86	42,81	12,05	166,388	165,609	0,779	2,004	1,994
07.03.2025 23	24,00	55,44	43,16	12,28	165,767	164,977	0,790	2,033	2,024
08.03.2025 23	24,00	56,43	44,05	12,38	166,985	166,177	0,808	2,066	2,055
09.03.2025 23	24,00	55,85	43,93	11,92	169,241	168,433	0,808	2,015	2,006
10.03.2025 23	24,00	55,12	43,43	11,69	167,386	166,611	0,775	1,954	1,945
11.03.2025 23	24,00	55,75	43,89	11,86	168,349	167,547	0,802	1,995	1,985
12.03.2025 23	24,00	51,72	40,99	10,73	86,649	87,723	-1,074	0,923	0,920
13.03.2025 23	24,00	50,82	40,69	10,13	79,428	80,229	-0,801	0,800	0,797
14.03.2025 23	24,00	48,89	38,55	10,34	85,746	86,588	-0,842	0,883	0,880
15.03.2025 23	24,00	51,32	40,38	10,94	21,356	21,975	-0,619	0,226	0,228
16.03.2025 23	24,00	51,09	40,11	10,98	97,038	97,994	-0,956	1,055	1,053
17.03.2025 23	24,00	58,56	47,20	11,36	194,634	193,929	0,705	2,208	2,198
18.03.2025 23	24,00	57,33	45,04	12,29	166,653	166,073	0,580	2,046	2,037
19.03.2025 23	24,00	58,95	45,95	13,00	175,698	174,739	0,959	2,283	2,270
20.03.2025 23	24,00	57,43	44,89	12,54	164,914	164,124	0,790	2,065	2,055
21.03.2025 23	24,00	55,55	43,90	11,65	172,947	172,109	0,838	2,013	2,004
Среднее	24,00	58,53	44,69	13,84	152,635	151,937	0,697	2,151	2,138
Итого	768,00				4884,315	4861,995	22,320	68,816	68,403

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	135111,544	127571,638	1715,368	1610,446
21.03.2025	139995,859	132433,633	1784,184	1678,849

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru