

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Керченская, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1006983

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	55,34	43,60	11,74	171,560	170,717	0,843	2,012	2,002
23.03.2025 23	24,00	55,95	44,11	11,84	174,685	173,803	0,882	2,066	2,055
24.03.2025 23	24,00	56,16	44,47	11,69	177,157	176,250	0,907	2,068	2,058
25.03.2025 23	24,00	55,37	44,19	11,18	174,894	174,016	0,878	1,954	1,945
26.03.2025 23	24,00	56,34	45,25	11,09	179,800	178,863	0,937	1,993	1,982
27.03.2025 23	24,00	56,00	45,04	10,96	113,693	113,219	0,474	1,244	1,238
28.03.2025 23	24,00	25,94	24,74	1,20	0,625	2,467	-1,842	0,001	0,003
29.03.2025 23	24,00	24,28	23,98	0,30	1,660	3,366	-1,706	0,000	0,001
30.03.2025 23	24,00	55,54	43,39	12,15	100,537	100,496	0,041	1,211	1,204
31.03.2025 23	24,00	58,58	46,58	12,00	179,059	177,949	1,110	2,147	2,134
01.04.2025 23	24,00	56,72	45,71	11,01	80,662	81,314	-0,652	0,874	0,870
02.04.2025 23	24,00	56,51	45,22	11,29	181,706	180,667	1,039	2,050	2,038
03.04.2025 23	24,00	59,04	47,16	11,88	183,664	182,577	1,087	2,179	2,166
04.04.2025 23	24,00	59,47	47,32	12,15	180,269	179,210	1,059	2,189	2,176
05.04.2025 23	24,00	58,69	46,69	12,00	180,105	179,078	1,027	2,159	2,147
06.04.2025 23	24,00	58,14	46,47	11,67	119,870	120,077	-0,207	1,388	1,380
07.04.2025 23	24,00	57,74	45,97	11,77	176,711	175,801	0,910	2,096	2,084
08.04.2025 23	24,00	60,91	47,30	13,61	175,188	174,104	1,084	2,372	2,357
09.04.2025 23	24,00	60,83	47,17	13,66	172,502	171,432	1,070	2,354	2,339
10.04.2025 23	24,00	58,39	45,77	12,62	174,508	173,507	1,001	2,200	2,188
11.04.2025 23	24,00	57,45	45,02	12,43	172,816	171,861	0,955	2,147	2,135
12.04.2025 23	24,00	58,12	45,23	12,89	169,210	168,255	0,955	2,179	2,167
13.04.2025 23	24,00	58,28	45,75	12,53	174,043	173,059	0,984	2,179	2,167
14.04.2025 23	24,00	56,76	44,76	12,00	71,132	72,564	-1,432	0,831	0,826
15.04.2025 23	24,00	22,15	23,06	-0,91	0,000	3,282	-3,282	0,000	0,000
16.04.2025 23	24,00	21,58	22,09	-0,51	0,000	4,469	-4,469	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,55	22,41	-0,86	0,000	2,265	-2,265	0,000	0,000
Среднее	24,00	51,18	41,42	9,75	129,113	129,062	0,051	1,552	1,543
Итого	648,00				3486,056	3484,668	1,388	41,893	41,663

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	139995,859	132433,633	1784,184	1678,849
20.04.2025	143481,915	135918,301	1826,077	1720,511

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru