

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Киевская, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97666

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	59,03	40,59	18,44	42,467	42,980	-0,513	3,371	3,422	0,782	0,793
19.02.2025 23	24,00	61,58	43,32	18,25	48,325	48,904	-0,579	3,250	3,305	0,881	0,893
20.02.2025 23	24,00	59,85	43,84	16,01	53,937	54,566	-0,630	3,328	3,390	0,862	0,874
21.02.2025 23	24,00	59,07	42,90	16,17	53,338	53,956	-0,618	3,450	3,516	0,861	0,873
22.02.2025 23	24,00	60,16	43,02	17,15	51,547	52,136	-0,589	3,328	3,405	0,882	0,894
23.02.2025 23	24,00	59,26	42,60	16,66	52,037	52,629	-0,591	3,271	3,347	0,865	0,877
24.02.2025 23	23,36	61,78	43,80	17,98	50,171	50,739	-0,568	3,364	3,446	0,900	0,912
25.02.2025 23	24,00	62,84	44,96	17,88	52,540	53,135	-0,594	3,363	3,448	0,938	0,950
26.02.2025 23	24,00	58,80	42,88	15,92	53,800	54,405	-0,605	3,481	3,567	0,855	0,866
27.02.2025 23	24,00	60,58	43,60	16,98	53,427	54,027	-0,599	3,596	3,684	0,906	0,917
28.02.2025 23	24,00	60,56	44,26	16,30	54,533	55,141	-0,608	3,324	3,405	0,887	0,899
01.03.2025 23	24,00	60,02	44,56	15,46	47,296	47,922	-0,626	2,637	2,667	0,730	0,741
02.03.2025 23	24,00	63,04	45,83	17,21	53,639	54,295	-0,656	3,334	3,398	0,921	0,934
03.03.2025 23	24,00	57,83	43,16	14,67	53,209	53,859	-0,650	3,372	3,439	0,779	0,790
04.03.2025 23	24,00	57,75	42,88	14,87	52,733	53,387	-0,653	3,375	3,448	0,782	0,794
05.03.2025 23	24,00	56,44	42,42	14,02	53,060	53,717	-0,657	3,402	3,472	0,743	0,753
06.03.2025 23	24,00	57,72	43,36	14,35	53,732	54,390	-0,659	3,317	3,383	0,770	0,781
07.03.2025 23	24,00	54,95	41,94	13,01	52,834	53,481	-0,647	3,476	3,548	0,686	0,696
08.03.2025 23	24,00	54,92	40,23	14,69	43,627	44,180	-0,553	3,453	3,519	0,640	0,649
09.03.2025 23	24,00	55,64	40,33	15,31	41,597	42,130	-0,533	3,460	3,524	0,635	0,645
10.03.2025 23	24,00	54,17	39,68	14,49	41,924	42,460	-0,537	3,407	3,469	0,606	0,615
11.03.2025 23	24,00	55,54	40,76	14,78	43,620	44,179	-0,558	3,377	3,421	0,643	0,653
12.03.2025 23	24,00	55,17	38,99	16,18	33,092	33,516	-0,424	3,394	3,432	0,534	0,542
13.03.2025 23	24,00	48,13	33,69	14,45	25,085	25,399	-0,314	3,357	3,374	0,362	0,367
14.03.2025 23	24,00	38,59	29,85	8,74	14,291	14,396	-0,105	2,899	2,929	0,125	0,126
15.03.2025 23	24,00	35,29	27,21	8,08	19,289	19,450	-0,161	2,803	2,792	0,156	0,157
16.03.2025 23	24,00	42,87	32,34	10,53	15,956	16,088	-0,132	2,906	2,925	0,168	0,169
17.03.2025 23	24,00	36,05	27,99	8,07	18,971	19,139	-0,169	2,852	2,848	0,153	0,154
18.03.2025 23	24,00	46,94	31,36	15,58	22,993	23,289	-0,297	3,586	3,578	0,358	0,363
19.03.2025 23	24,00	52,40	34,38	18,02	26,390	26,737	-0,347	3,532	3,550	0,474	0,482
20.03.2025 23	24,00	57,48	41,55	15,93	44,834	45,427	-0,593	3,382	3,413	0,713	0,724
21.03.2025 23	24,00	57,21	41,71	15,50	45,139	45,733	-0,593	3,262	3,288	0,698	0,709
Среднее	23,98	55,05	40,00	15,05	42,795	43,306	-0,511	3,303	3,355	0,665	0,675
Итого	767,36				1369,433	1385,793	-16,359			21,294	21,591

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	18719,798	18954,676	248,490
21.03.2025	20089,231	20340,468	269,784

Время на приборе: отстает на 100 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru