

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	51,22	34,72	16,50	37,279	36,285	0,994	7,000	6,500	0,615	0,599
21.01.2025 23	24,00	51,68	34,89	16,79	36,777	35,766	1,011	7,000	6,500	0,618	0,600
22.01.2025 23	24,00	49,24	33,99	15,25	36,925	35,906	1,020	7,000	6,500	0,564	0,548
23.01.2025 23	24,00	49,64	34,22	15,42	36,871	35,863	1,008	7,000	6,500	0,568	0,553
24.01.2025 23	24,00	50,31	34,32	15,99	36,209	35,226	0,983	7,000	6,500	0,577	0,563
25.01.2025 23	24,00	49,54	34,19	15,35	36,131	35,167	0,963	7,000	6,500	0,555	0,540
26.01.2025 23	24,00	49,52	34,13	15,39	36,043	35,109	0,934	7,000	6,500	0,554	0,540
27.01.2025 23	24,00	50,91	34,65	16,27	35,931	35,003	0,928	7,000	6,500	0,583	0,569
28.01.2025 23	24,00	50,63	34,54	16,09	34,938	34,030	0,908	7,000	6,500	0,561	0,548
29.01.2025 23	24,00	52,92	35,02	17,90	25,539	24,966	0,573	7,000	6,500	0,450	0,447
30.01.2025 23	24,00	50,51	35,69	14,83	35,639	34,861	0,778	7,000	6,500	0,531	0,517
31.01.2025 23	24,00	50,61	38,98	11,64	36,478	35,195	1,283	7,000	6,500	0,426	0,409
01.02.2025 23	24,00	50,29	35,12	15,17	38,608	37,052	1,556	7,000	6,500	0,578	0,562
02.02.2025 23	24,00	49,34	34,99	14,35	38,536	37,146	1,390	7,000	6,500	0,554	0,533
03.02.2025 23	24,00	49,72	34,06	15,66	34,409	33,050	1,358	7,000	6,500	0,537	0,518
04.02.2025 23	24,00	52,87	36,18	16,68	34,725	33,403	1,322	7,000	6,500	0,573	0,557
05.02.2025 23	24,00	52,11	34,48	17,63	34,023	32,767	1,256	7,000	6,500	0,602	0,578
06.02.2025 23	24,00	51,67	34,03	17,64	33,855	32,623	1,231	7,000	6,500	0,596	0,576
07.02.2025 23	24,00	52,08	33,89	18,19	30,012	28,993	1,019	7,000	6,500	0,557	0,527
08.02.2025 23	24,00	54,69	34,75	19,94	33,540	32,606	0,934	7,000	6,500	0,668	0,650
09.02.2025 23	24,00	53,65	34,42	19,23	33,663	32,718	0,945	7,000	6,500	0,647	0,629
10.02.2025 23	24,00	52,75	34,27	18,48	34,151	33,286	0,866	7,000	6,500	0,630	0,615
11.02.2025 23	24,00	51,15	33,43	17,73	33,010	32,241	0,769	7,000	6,500	0,589	0,572
12.02.2025 23	24,00	51,60	34,80	16,80	36,955	35,956	1,000	7,000	6,500	0,622	0,604
13.02.2025 23	13,24	49,36	34,50	14,86	21,204	20,583	0,621	7,000	6,500	0,314	0,306
14.02.2025 23	24,00	49,19	33,86	15,32	36,909	35,987	0,922	7,000	6,500	0,564	0,551
15.02.2025 23	24,00	48,22	33,60	14,62	37,281	36,408	0,873	7,000	6,500	0,544	0,532
16.02.2025 23	24,00	47,97	33,21	14,77	36,851	36,045	0,806	7,000	6,500	0,542	0,532
17.02.2025 23	24,00	55,80	36,07	19,72	36,647	35,970	0,676	7,000	6,500	0,721	0,709
Среднее	23,63	51,01	34,66	16,35	34,798	33,800	0,998	7,000	6,500	0,567	0,551
Итого	685,24				1009,138	980,210	28,928			16,440	15,985

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	3085,998	3044,935	46,305
17.02.2025	4095,136	4025,146	62,745

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru