

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	60,44	48,24	12,20	0,000	17,560	-17,560	6,000	5,500	-0,666
21.01.2025 23	24,00	57,27	48,12	9,16	0,000	17,620	-17,620	6,000	5,500	-0,668
22.01.2025 23	24,00	56,60	47,70	8,90	0,000	15,340	-15,340	6,000	5,500	-0,575
23.01.2025 23	24,00	56,19	48,20	8,00	0,000	17,770	-17,770	6,000	5,500	-0,673
24.01.2025 23	24,00	56,22	48,34	7,87	0,000	17,660	-17,660	6,000	5,500	-0,672
25.01.2025 23	24,00	56,61	48,62	7,98	0,000	17,970	-17,970	6,000	5,500	-0,688
26.01.2025 23	24,00	58,75	48,38	10,37	0,000	18,250	-18,250	6,000	5,500	-0,694
27.01.2025 23	24,00	59,84	48,10	11,74	0,000	17,580	-17,580	6,000	5,500	-0,667
28.01.2025 23	24,00	47,98	48,73	-0,75	0,000	16,970	-16,970	6,000	5,500	-0,651
29.01.2025 23	24,00	58,27	49,04	9,23	10,374	8,150	2,224	6,000	5,500	0,164
30.01.2025 23	24,00	55,66	48,57	7,09	21,756	18,260	3,496	6,000	5,500	0,282
31.01.2025 23	24,00	55,56	47,70	7,87	20,293	16,770	3,523	6,000	5,500	0,278
01.02.2025 23	24,00	55,58	48,53	7,04	21,742	18,230	3,512	6,000	5,500	0,282
02.02.2025 23	24,00	55,08	48,20	6,88	23,498	19,050	4,448	6,000	5,500	0,321
03.02.2025 23	24,00	55,69	48,40	7,29	21,642	18,320	3,322	6,000	5,500	0,275
04.02.2025 23	24,00	51,55	24,07	27,47	3,595	0,140	3,455	6,000	5,500	0,144
05.02.2025 23	24,00	55,15	48,85	6,30	22,662	17,590	5,072	6,000	5,500	0,332
06.02.2025 23	24,00	56,95	50,33	6,62	27,060	22,490	4,570	6,000	5,500	0,356
07.02.2025 23	24,00	55,47	48,62	6,85	22,868	19,340	3,528	6,000	5,500	0,284
08.02.2025 23	24,00	55,59	48,98	6,61	27,460	22,490	4,970	6,000	5,500	0,367
09.02.2025 23	24,00	55,15	48,59	6,56	28,250	22,300	5,950	6,000	5,500	0,403
10.02.2025 23	24,00	55,84	49,10	6,74	26,500	22,340	4,160	6,000	5,500	0,334
11.02.2025 23	24,00	55,04	48,37	6,67	26,420	22,500	3,920	6,000	5,500	0,318
12.02.2025 23	24,00	54,71	48,18	6,53	27,030	22,300	4,730	6,000	5,500	0,347
13.02.2025 23	13,24	54,65	48,71	5,94	16,040	13,070	2,970	6,000	5,500	0,206
14.02.2025 23	24,00	55,35	48,62	6,73	25,404	21,170	4,234	6,000	5,500	0,327
15.02.2025 23	24,00	55,28	48,73	6,55	26,890	22,220	4,670	6,000	5,500	0,349
16.02.2025 23	24,00	55,62	48,73	6,90	26,850	22,080	4,770	6,000	5,500	0,361
17.02.2025 23	24,00	54,89	48,25	6,64	26,790	22,500	4,290	6,000	5,500	0,334
Среднее	23,63	55,76	47,69	8,07	15,625	18,208	-2,583	6,000	5,500	0,004
Итого	685,24				453,123	528,030	-74,907			0,110

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	3814,822	3510,293	36,617
17.02.2025	4267,945	4038,323	36,727

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
29.01.2025 23	24,00	58,27	49,04	9,23	10,374	8,150	2,224	6,000	5,500	0,164
30.01.2025 23	24,00	55,66	48,57	7,09	21,756	18,260	3,496	6,000	5,500	0,282
31.01.2025 23	24,00	55,56	47,70	7,87	20,293	16,770	3,523	6,000	5,500	0,278
01.02.2025 23	24,00	55,58	48,53	7,04	21,742	18,230	3,512	6,000	5,500	0,282
02.02.2025 23	24,00	55,08	48,20	6,88	23,498	19,050	4,448	6,000	5,500	0,321
03.02.2025 23	24,00	55,69	48,40	7,29	21,642	18,320	3,322	6,000	5,500	0,275
04.02.2025 23	24,00	51,55	24,07	27,47	3,595	0,140	3,455	6,000	5,500	0,144
05.02.2025 23	24,00	55,15	48,85	6,30	22,662	17,590	5,072	6,000	5,500	0,332
06.02.2025 23	24,00	56,95	50,33	6,62	27,060	22,490	4,570	6,000	5,500	0,356
07.02.2025 23	24,00	55,47	48,62	6,85	22,868	19,340	3,528	6,000	5,500	0,284
08.02.2025 23	24,00	55,59	48,98	6,61	27,460	22,490	4,970	6,000	5,500	0,367
09.02.2025 23	24,00	55,15	48,59	6,56	28,250	22,300	5,950	6,000	5,500	0,403
10.02.2025 23	24,00	55,84	49,10	6,74	26,500	22,340	4,160	6,000	5,500	0,334
11.02.2025 23	24,00	55,04	48,37	6,67	26,420	22,500	3,920	6,000	5,500	0,318
12.02.2025 23	24,00	54,71	48,18	6,53	27,030	22,300	4,730	6,000	5,500	0,347
13.02.2025 23	13,24	54,65	48,71	5,94	16,040	13,070	2,970	6,000	5,500	0,206
14.02.2025 23	24,00	55,35	48,62	6,73	25,404	21,170	4,234	6,000	5,500	0,327
15.02.2025 23	24,00	55,28	48,73	6,55	26,890	22,220	4,670	6,000	5,500	0,349
16.02.2025 23	24,00	55,62	48,73	6,90	26,850	22,080	4,770	6,000	5,500	0,361
17.02.2025 23	24,00	54,89	48,25	6,64	26,790	22,500	4,290	6,000	5,500	0,334
Среднее	23,46	55,35	47,43	7,93	22,656	18,565	4,091	6,000	5,500	0,303
Итого	469,24				453,123	371,310	81,813			6,065

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
29.01.2025	3814,822	3667,013	30,663
17.02.2025	4267,945	4038,323	36,727

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru