

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	55,58	48,66	6,92	26,530	22,090	4,440	6,000	5,500	0,348
19.02.2025 23	24,00	54,61	47,95	6,66	26,470	22,370	4,100	6,000	5,500	0,326
20.02.2025 23	24,00	56,67	49,45	7,21	27,360	22,290	5,070	6,000	5,500	0,387
21.02.2025 23	24,00	55,37	48,05	7,32	25,677	21,490	4,187	6,000	5,500	0,336
22.02.2025 23	24,00	55,73	48,72	7,01	27,360	22,790	4,570	6,000	5,500	0,362
23.02.2025 23	24,00	56,06	47,75	8,31	26,930	22,240	4,690	6,000	5,500	0,390
24.02.2025 23	24,00	54,93	48,07	6,86	27,270	22,290	4,980	6,000	5,500	0,370
25.02.2025 23	24,00	55,45	48,61	6,85	27,450	23,300	4,150	6,000	5,500	0,340
26.02.2025 23	24,00	55,98	48,87	7,11	27,010	22,530	4,480	6,000	5,500	0,358
27.02.2025 23	24,00	56,45	49,24	7,20	26,980	22,480	4,500	6,000	5,500	0,362
28.02.2025 23	24,00	54,87	47,96	6,91	24,855	20,830	4,025	6,000	5,500	0,321
01.03.2025 23	24,00	55,95	48,50	7,45	24,160	19,720	4,440	6,000	5,500	0,343
02.03.2025 23	24,00	54,97	47,64	7,33	24,580	19,360	5,220	6,000	5,500	0,368
03.03.2025 23	24,00	56,31	48,65	7,66	23,930	19,600	4,330	6,000	5,500	0,342
04.03.2025 23	24,00	55,97	48,26	7,71	23,670	19,560	4,110	6,000	5,500	0,331
05.03.2025 23	24,00	55,27	47,57	7,70	20,745	16,700	4,045	6,000	5,500	0,304
06.03.2025 23	24,00	58,12	51,18	6,95	27,361	23,300	4,061	6,000	5,500	0,349
07.03.2025 23	24,00	55,82	48,92	6,90	25,730	21,610	4,120	6,000	5,500	0,330
08.03.2025 23	24,00	56,88	49,76	7,13	26,130	21,310	4,820	6,000	5,500	0,367
09.03.2025 23	24,00	55,42	48,66	6,75	25,850	20,980	4,870	6,000	5,500	0,355
10.03.2025 23	24,00	57,01	49,99	7,03	25,630	21,460	4,170	6,000	5,500	0,337
11.03.2025 23	24,00	55,63	48,88	6,76	25,210	21,130	4,080	6,000	5,500	0,321
12.03.2025 23	24,00	56,34	49,51	6,83	23,780	19,730	4,050	6,000	5,500	0,318
13.03.2025 23	24,00	55,24	48,75	6,50	25,520	21,110	4,410	6,000	5,500	0,330
14.03.2025 23	24,00	56,79	49,86	6,93	25,260	21,360	3,900	6,000	5,500	0,322
15.03.2025 23	24,00	56,93	50,13	6,80	25,970	21,230	4,740	6,000	5,500	0,357
16.03.2025 23	24,00	55,91	49,45	6,46	25,950	21,030	4,920	6,000	5,500	0,354
17.03.2025 23	24,00	56,66	50,02	6,64	25,210	21,550	3,660	6,000	5,500	0,306
18.03.2025 23	24,00	55,49	49,01	6,48	25,190	21,320	3,870	6,000	5,500	0,308
19.03.2025 23	24,00	56,82	49,64	7,18	22,852	18,440	4,412	6,000	5,500	0,332
20.03.2025 23	24,00	54,65	48,08	6,57	25,380	21,410	3,970	6,000	5,500	0,312
21.03.2025 23	24,00	54,79	48,26	6,53	25,540	21,340	4,200	6,000	5,500	0,320
Среднее	24,00	55,90	48,88	7,02	25,548	21,186	4,362	6,000	5,500	0,341
Итого	768,00				817,540	677,951	139,589			10,906

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	4267,945	4038,323	36,727
21.03.2025	5085,485	4716,274	47,633

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru