

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	55,34	35,60	19,73	36,546	35,906	0,640	7,000	6,500	0,719	0,709
19.02.2025 23	24,00	54,65	35,11	19,54	36,410	35,823	0,587	7,000	6,500	0,710	0,700
20.02.2025 23	24,00	56,31	35,70	20,61	36,489	35,885	0,604	7,000	6,500	0,750	0,740
21.02.2025 23	24,00	56,15	35,33	20,83	36,058	35,462	0,596	7,000	6,500	0,750	0,739
22.02.2025 23	24,00	57,38	35,62	21,76	35,889	35,339	0,549	7,000	6,500	0,779	0,769
23.02.2025 23	24,00	57,44	35,68	21,76	35,750	35,210	0,540	7,000	6,500	0,776	0,766
24.02.2025 23	24,00	57,06	35,59	21,47	35,588	35,061	0,527	7,000	6,500	0,763	0,753
25.02.2025 23	24,00	55,98	35,29	20,69	35,557	35,075	0,482	7,000	6,500	0,736	0,726
26.02.2025 23	24,00	58,99	36,27	22,72	35,576	35,093	0,482	7,000	6,500	0,805	0,797
27.02.2025 23	24,00	56,64	35,60	21,05	35,496	35,041	0,455	7,000	6,500	0,747	0,737
28.02.2025 23	24,00	55,55	35,35	20,20	35,406	34,975	0,432	7,000	6,500	0,715	0,706
01.03.2025 23	24,00	55,88	35,67	20,22	35,283	34,852	0,431	7,000	6,500	0,714	0,705
02.03.2025 23	24,00	52,91	34,64	18,27	35,246	34,834	0,412	7,000	6,500	0,643	0,636
03.03.2025 23	24,00	49,86	33,33	16,53	35,179	34,810	0,369	7,000	6,500	0,578	0,575
04.03.2025 23	24,00	49,91	33,30	16,61	35,059	34,720	0,338	7,000	6,500	0,581	0,577
05.03.2025 23	24,00	49,16	32,98	16,17	32,918	32,575	0,344	7,000	6,500	0,545	0,527
06.03.2025 23	24,00	47,99	32,82	15,17	35,296	34,945	0,351	7,000	6,500	0,534	0,530
07.03.2025 23	24,00	48,00	33,01	14,99	35,198	34,863	0,334	7,000	6,500	0,526	0,523
08.03.2025 23	24,00	48,74	33,46	15,28	35,098	34,759	0,339	7,000	6,500	0,534	0,531
09.03.2025 23	24,00	49,60	34,11	15,50	35,004	34,701	0,303	7,000	6,500	0,542	0,538
10.03.2025 23	24,00	49,07	34,05	15,02	34,964	34,662	0,301	7,000	6,500	0,523	0,521
11.03.2025 23	24,00	48,61	33,86	14,74	34,891	34,615	0,277	7,000	6,500	0,513	0,510
12.03.2025 23	24,00	48,99	34,14	14,84	34,846	34,602	0,245	7,000	6,500	0,515	0,514
13.03.2025 23	24,00	48,00	34,13	13,87	35,040	34,820	0,220	7,000	6,500	0,482	0,483
14.03.2025 23	24,00	46,72	33,91	12,81	35,326	35,151	0,175	7,000	6,500	0,451	0,450
15.03.2025 23	24,00	45,17	32,88	12,29	18,435	18,380	0,056	7,000	6,500	0,226	0,226
16.03.2025 23	24,00	47,73	34,23	13,50	15,549	15,506	0,043	7,000	6,500	0,221	0,209
17.03.2025 23	24,00	46,79	34,07	12,72	34,608	34,457	0,151	7,000	6,500	0,438	0,438
18.03.2025 23	24,00	48,58	34,56	14,02	34,457	34,358	0,099	7,000	6,500	0,481	0,482
19.03.2025 23	24,00	49,47	34,30	15,17	34,383	34,281	0,102	7,000	6,500	0,520	0,520
20.03.2025 23	24,00	50,89	34,33	16,56	33,946	33,863	0,083	7,000	6,500	0,561	0,561
21.03.2025 23	24,00	46,49	34,44	12,05	43,451	42,853	0,598	7,000	6,500	0,529	0,516
Среднее	24,00	51,56	34,48	17,08	34,342	33,984	0,358	7,000	6,500	0,591	0,585
Итого	768,00				1098,943	1087,477	11,466			18,906	18,714

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	4095,136	4025,146	62,745
21.03.2025	5194,079	5112,623	81,650

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru