

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	41,92	33,80	8,12	57,324	56,439	0,885	0,686	0,637	0,466	0,458
23.03.2025 23	24,00	41,95	34,04	7,91	60,121	59,249	0,871	0,686	0,637	0,475	0,469
24.03.2025 23	24,00	44,27	34,25	10,02	51,455	50,384	1,072	0,686	0,637	0,509	0,505
25.03.2025 23	24,00	46,53	34,83	11,69	45,357	44,487	0,870	0,686	0,637	0,528	0,520
26.03.2025 23	24,00	46,08	34,93	11,15	45,335	44,426	0,909	0,686	0,637	0,505	0,495
27.03.2025 23	24,00	47,16	35,54	11,63	44,711	43,870	0,841	0,686	0,637	0,518	0,510
28.03.2025 23	24,00	46,68	35,74	10,95	42,157	41,411	0,746	0,686	0,637	0,479	0,453
29.03.2025 23	24,00	25,29	30,31	-5,02	0,000	1,095	-1,095	0,686	0,637	0,000	-0,006
30.03.2025 23	24,00	24,62	29,40	-4,78	0,000	1,494	-1,494	0,686	0,637	0,000	-0,007
31.03.2025 23	24,00	45,02	33,83	11,19	24,274	24,497	-0,223	0,686	0,637	0,267	0,274
01.04.2025 23	24,00	46,43	35,29	11,15	44,101	43,367	0,735	0,686	0,637	0,490	0,483
02.04.2025 23	24,00	44,83	34,81	10,02	19,202	19,281	-0,079	0,686	0,637	0,203	0,193
03.04.2025 23	24,00	45,68	34,03	11,65	39,952	39,699	0,253	0,686	0,637	0,462	0,463
04.04.2025 23	24,00	46,91	34,65	12,26	39,500	39,528	-0,028	0,686	0,637	0,483	0,485
05.04.2025 23	24,00	47,23	34,66	12,57	39,484	39,508	-0,024	0,686	0,637	0,496	0,497
06.04.2025 23	24,00	46,74	34,30	12,43	39,541	39,552	-0,011	0,686	0,637	0,492	0,492
07.04.2025 23	24,00	45,47	34,14	11,33	25,732	25,893	-0,160	0,686	0,637	0,318	0,293
08.04.2025 23	24,00	46,25	33,86	12,39	39,334	39,540	-0,206	0,686	0,637	0,489	0,490
09.04.2025 23	24,00	49,17	34,84	14,33	39,194	39,466	-0,271	0,686	0,637	0,558	0,566
10.04.2025 23	24,00	49,46	34,98	14,47	38,999	39,404	-0,404	0,686	0,637	0,564	0,570
11.04.2025 23	24,00	47,70	34,15	13,55	38,991	39,465	-0,473	0,686	0,637	0,527	0,535
12.04.2025 23	23,90	46,72	33,50	13,22	38,880	39,334	-0,454	0,686	0,637	0,512	0,520
13.04.2025 23	24,00	47,21	33,68	13,53	38,901	39,491	-0,590	0,686	0,637	0,525	0,534
14.04.2025 23	23,28	47,46	33,91	13,55	37,769	38,274	-0,505	0,686	0,637	0,510	0,518
15.04.2025 23	24,00	44,59	33,32	11,27	20,036	21,156	-1,120	0,686	0,637	0,240	0,239
16.04.2025 23	24,00	24,52	23,97	0,56	3,674	4,193	-0,518	0,686	0,637	0,002	0,002
17.04.2025 23	24,00	19,84	19,67	0,17	0,685	0,978	-0,293	0,686	0,637	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,88	17,87	0,02	0,000	0,020	-0,020	0,686	0,637	0,000	0,000
Среднее	23,97	41,92	32,58	9,33	32,668	32,696	-0,028	0,686	0,637	0,379	0,377
Итого	671,18				914,710	915,498	-0,788			10,617	10,552

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	5194,079	5112,623	81,650
20.04.2025	6108,788	6028,121	92,267

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru