

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,05	49,53	6,51	27,340	22,240	5,100	6,000	5,500	0,372
23.03.2025 23	24,00	56,93	50,18	6,75	25,830	22,470	3,360	6,000	5,500	0,305
24.03.2025 23	24,00	56,88	50,73	6,15	13,340	22,570	-9,230	6,000	5,500	-0,289
25.03.2025 23	24,00	55,57	49,15	6,42	27,160	22,500	4,660	6,000	5,500	0,348
26.03.2025 23	24,00	56,61	49,73	6,88	25,086	21,170	3,916	6,000	5,500	0,319
27.03.2025 23	24,00	57,88	51,03	6,85	25,970	22,250	3,720	6,000	5,500	0,323
28.03.2025 23	24,00	57,39	50,71	6,68	26,220	22,160	4,060	6,000	5,500	0,332
29.03.2025 23	24,00	57,21	50,87	6,33	26,550	22,340	4,210	6,000	5,500	0,334
30.03.2025 23	24,00	53,86	47,94	5,92	26,680	22,050	4,630	6,000	5,500	0,331
31.03.2025 23	24,00	56,10	49,52	6,58	26,220	22,290	3,930	6,000	5,500	0,323
01.04.2025 23	24,00	60,05	52,72	7,33	26,160	22,280	3,880	6,000	5,500	0,347
02.04.2025 23	24,00	56,52	50,86	5,65	12,828	9,030	3,798	6,000	5,500	0,223
03.04.2025 23	24,00	58,74	51,83	6,91	25,862	21,240	4,622	6,000	5,500	0,364
04.04.2025 23	24,00	59,26	52,21	7,05	26,890	22,920	3,970	6,000	5,500	0,348
05.04.2025 23	24,00	59,51	52,18	7,33	27,590	22,790	4,800	6,000	5,500	0,394
06.04.2025 23	24,00	58,21	51,38	6,83	27,540	22,750	4,790	6,000	5,500	0,380
07.04.2025 23	24,00	57,91	51,23	6,69	27,010	22,650	4,360	6,000	5,500	0,353
08.04.2025 23	24,00	58,77	51,68	7,09	26,720	22,630	4,090	6,000	5,500	0,350
09.04.2025 23	24,00	59,23	51,99	7,24	26,447	21,970	4,477	6,000	5,500	0,370
10.04.2025 23	24,00	57,14	50,43	6,71	27,010	22,630	4,380	6,000	5,500	0,351
11.04.2025 23	24,00	55,51	49,15	6,36	27,050	22,690	4,360	6,000	5,500	0,336
12.04.2025 23	23,90	56,12	49,52	6,60	27,790	22,430	5,360	6,000	5,500	0,386
13.04.2025 23	24,00	56,23	49,75	6,47	27,920	22,540	5,380	6,000	5,500	0,386
14.04.2025 23	23,28	55,77	49,33	6,44	26,200	21,830	4,370	6,000	5,500	0,335
15.04.2025 23	24,00	57,04	50,29	6,75	27,370	22,500	4,870	6,000	5,500	0,372
16.04.2025 23	24,00	55,14	48,36	6,77	26,373	21,750	4,623	6,000	5,500	0,349
17.04.2025 23	24,00	54,22	47,93	6,30	27,090	21,680	5,410	6,000	5,500	0,371
18.04.2025 23	24,00	54,51	48,17	6,34	27,680	21,630	6,050	6,000	5,500	0,402
19.04.2025 23	24,00	55,35	48,87	6,48	28,210	21,590	6,620	6,000	5,500	0,431
20.04.2025 23	24,00	54,67	48,13	6,54	26,800	21,280	5,520	6,000	5,500	0,378
Среднее	23,97	56,81	50,18	6,63	25,898	21,762	4,136	6,000	5,500	0,331
Итого	719,18				776,937	652,850	124,087			9,926

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	5085,485	4716,274	47,633
20.04.2025	5862,422	5369,124	57,559

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru