

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	54,23	47,91	6,32	26,460	21,240	5,220	6,000	5,500	0,363
22.04.2025 23	24,00	55,42	48,75	6,68	26,130	21,370	4,760	6,000	5,500	0,354
23.04.2025 23	24,00	56,19	49,35	6,84	26,150	21,290	4,860	6,000	5,500	0,366
24.04.2025 23	24,00	57,83	50,58	7,25	26,380	21,340	5,040	6,000	5,500	0,386
25.04.2025 23	24,00	61,21	53,32	7,89	25,770	21,360	4,410	6,000	5,500	0,385
26.04.2025 23	24,00	61,80	54,26	7,54	27,020	21,410	5,610	6,000	5,500	0,442
27.04.2025 23	24,00	53,85	47,31	6,54	27,440	21,150	6,290	6,000	5,500	0,408
28.04.2025 23	24,00	61,81	53,67	8,13	26,030	21,480	4,550	6,000	5,500	0,405
29.04.2025 23	24,00	58,29	51,04	7,25	27,390	21,710	5,680	6,000	5,500	0,426
30.04.2025 23	24,00	60,63	53,00	7,63	26,140	21,590	4,550	6,000	5,500	0,390
01.05.2025 23	24,00	56,40	49,59	6,81	26,300	21,510	4,790	6,000	5,500	0,365
02.05.2025 23	24,00	55,64	49,02	6,62	26,580	21,370	5,210	6,000	5,500	0,379
03.05.2025 23	24,00	54,32	47,90	6,42	26,880	21,370	5,510	6,000	5,500	0,379
04.05.2025 23	24,00	57,00	50,00	7,00	27,010	21,320	5,690	6,000	5,500	0,410
05.05.2025 23	24,00	56,73	49,82	6,91	26,590	21,890	4,700	6,000	5,500	0,368
06.05.2025 23	24,00	58,54	51,38	7,17	26,950	21,980	4,970	6,000	5,500	0,395
07.05.2025 23	24,00	57,30	50,45	6,85	25,810	21,560	4,250	6,000	5,500	0,346
08.05.2025 23	24,00	64,05	55,69	8,36	27,390	21,660	5,730	6,000	5,500	0,483
09.05.2025 23	24,00	62,78	54,81	7,97	25,970	21,480	4,490	6,000	5,500	0,406
10.05.2025 23	24,00	63,39	55,19	8,20	25,990	21,610	4,380	6,000	5,500	0,403
11.05.2025 23	24,00	63,44	55,35	8,10	27,130	21,160	5,970	6,000	5,500	0,485
12.05.2025 23	24,00	63,81	55,36	8,45	25,810	21,150	4,660	6,000	5,500	0,421
13.05.2025 23	24,00	64,91	56,34	8,58	25,780	21,100	4,680	6,000	5,500	0,429
14.05.2025 23	24,00	63,79	55,38	8,41	25,880	21,560	4,320	6,000	5,500	0,405
15.05.2025 23	24,00	63,94	55,60	8,34	25,730	21,370	4,360	6,000	5,500	0,405
16.05.2025 23	24,00	64,19	55,76	8,43	26,380	21,350	5,030	6,000	5,500	0,445
17.05.2025 23	24,00	63,39	55,34	8,05	26,830	21,750	5,080	6,000	5,500	0,440
18.05.2025 23	24,00	64,50	56,10	8,40	26,240	21,430	4,810	6,000	5,500	0,434
19.05.2025 23	24,00	64,03	55,91	8,13	26,770	21,610	5,160	6,000	5,500	0,448
20.05.2025 23	24,00	58,61	49,96	8,64	12,950	8,780	4,170	6,000	5,500	0,281
Среднее	24,00	60,07	52,47	7,60	25,996	21,032	4,964	6,000	5,500	0,402
Итого	720,00				779,880	630,950	148,931			12,052

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	5862,422	5369,124	57,559
20.05.2025	6642,303	6000,074	69,611

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru