

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	58,86	52,17	6,70	27,500	22,640	4,860	6,000	5,500	0,380
23.10.2024 23	24,00	46,84	44,76	2,08	4,395	2,910	1,485	6,000	5,500	0,068
24.10.2024 23	24,00	57,98	51,68	6,30	24,712	20,230	4,482	6,000	5,500	0,328
25.10.2024 23	24,00	56,58	50,49	6,09	26,810	23,180	3,630	6,000	5,500	0,304
26.10.2024 23	24,00	58,40	52,02	6,38	27,680	22,880	4,800	6,000	5,500	0,367
27.10.2024 23	24,00	56,46	50,51	5,96	27,510	22,840	4,670	6,000	5,500	0,346
28.10.2024 23	24,00	57,84	51,48	6,36	27,160	22,970	4,190	6,000	5,500	0,338
29.10.2024 23	24,00	57,39	51,26	6,13	27,310	23,020	4,290	6,000	5,500	0,337
30.10.2024 23	23,21	57,15	50,91	6,23	25,910	22,440	3,470	6,000	5,500	0,297
31.10.2024 23	24,00	58,01	51,60	6,41	27,020	23,050	3,970	6,000	5,500	0,330
01.11.2024 23	24,00	58,22	51,79	6,43	26,650	23,330	3,320	6,000	5,500	0,302
02.11.2024 23	22,65	56,87	50,75	6,12	25,170	21,910	3,260	6,000	5,500	0,281
03.11.2024 23	24,00	57,88	51,60	6,29	27,440	23,070	4,370	6,000	5,500	0,345
04.11.2024 23	24,00	57,56	51,34	6,21	27,970	22,790	5,180	6,000	5,500	0,378
05.11.2024 23	24,00	58,05	51,54	6,51	26,710	23,410	3,300	6,000	5,500	0,305
06.11.2024 23	24,00	58,09	51,69	6,39	26,640	23,310	3,330	6,000	5,500	0,303
07.11.2024 23	24,00	59,01	52,50	6,51	27,210	23,250	3,960	6,000	5,500	0,339
08.11.2024 23	24,00	57,76	51,46	6,30	27,230	23,110	4,120	6,000	5,500	0,335
09.11.2024 23	24,00	59,15	52,49	6,67	26,640	23,440	3,200	6,000	5,500	0,304
10.11.2024 23	24,00	58,03	51,78	6,25	27,920	22,840	5,080	6,000	5,500	0,379
11.11.2024 23	24,00	57,14	51,10	6,04	27,340	23,080	4,260	6,000	5,500	0,332
12.11.2024 23	24,00	58,75	52,34	6,41	26,940	23,290	3,650	6,000	5,500	0,320
13.11.2024 23	24,00	58,21	51,92	6,29	26,880	23,328	3,552	6,000	5,500	0,312
14.11.2024 23	23,98	58,55	52,21	6,34	26,950	23,220	3,730	6,000	5,500	0,320
15.11.2024 23	24,00	55,59	49,72	5,87	27,160	23,240	3,920	6,000	5,500	0,307
16.11.2024 23	24,00	58,41	51,89	6,52	27,820	23,040	4,780	6,000	5,500	0,371
17.11.2024 23	24,00	58,13	51,74	6,39	27,510	22,960	4,550	6,000	5,500	0,356
18.11.2024 23	24,00	58,47	52,04	6,42	26,820	23,280	3,540	6,000	5,500	0,315
19.11.2024 23	24,00	58,46	52,01	6,45	26,910	23,330	3,580	6,000	5,500	0,317
20.11.2024 23	24,00	59,19	52,48	6,71	26,770	23,270	3,500	6,000	5,500	0,320
Среднее	23,93	57,57	51,38	6,19	26,223	22,289	3,934	6,000	5,500	0,321
Итого	717,83				786,687	668,658	118,030			9,638

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	1979,456	1701,536	23,444
20.11.2024	2766,143	2370,193	33,083

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru