

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	20,96	20,68	0,28	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	19,91	20,04	-0,13	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
24.10.2024 23	24,00	20,64	20,39	0,25	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	20,30	20,08	0,22	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	20,23	19,98	0,24	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	20,37	20,08	0,28	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	20,46	20,19	0,27	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	20,64	20,30	0,33	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	23,21	40,23	31,77	8,46	30,462	30,093	0,369	7,000	6,500	0,248	0,255
31.10.2024 23	24,00	37,33	30,25	7,08	41,140	40,370	0,770	7,000	6,500	0,290	0,286
01.11.2024 23	24,00	46,03	33,50	12,53	34,417	33,674	0,743	7,000	6,500	0,424	0,422
02.11.2024 23	22,65	48,17	34,86	13,31	31,801	31,082	0,718	7,000	6,500	0,422	0,414
03.11.2024 23	24,00	53,94	37,33	16,61	33,394	32,565	0,828	7,000	6,500	0,553	0,541
04.11.2024 23	24,00	51,94	37,01	14,92	33,553	32,678	0,875	7,000	6,500	0,499	0,488
05.11.2024 23	24,00	54,32	36,47	17,85	33,081	32,277	0,804	7,000	6,500	0,591	0,576
06.11.2024 23	24,00	50,52	35,00	15,52	32,998	32,193	0,805	7,000	6,500	0,514	0,500
07.11.2024 23	24,00	49,05	34,45	14,60	32,962	32,169	0,793	7,000	6,500	0,483	0,470
08.11.2024 23	24,00	50,81	34,51	16,30	34,363	33,593	0,770	7,000	6,500	0,556	0,548
09.11.2024 23	24,00	48,61	33,92	14,68	34,361	33,687	0,674	7,000	6,500	0,508	0,495
10.11.2024 23	24,00	51,38	35,13	16,25	34,261	33,604	0,656	7,000	6,500	0,556	0,546
11.11.2024 23	24,00	51,87	35,92	15,96	32,178	32,244	-0,066	7,000	6,500	0,539	0,515
12.11.2024 23	24,00	51,08	34,94	16,13	34,136	33,517	0,619	7,000	6,500	0,553	0,541
13.11.2024 23	24,00	50,79	34,96	15,84	34,092	33,467	0,624	7,000	6,500	0,542	0,530
14.11.2024 23	23,98	48,95	34,05	14,90	33,707	33,120	0,588	7,000	6,500	0,499	0,493
15.11.2024 23	24,00	49,91	34,40	15,51	33,744	33,146	0,598	7,000	6,500	0,520	0,514
16.11.2024 23	24,00	54,74	35,89	18,85	33,717	33,000	0,717	7,000	6,500	0,634	0,622
17.11.2024 23	24,00	51,25	34,64	16,61	33,718	33,053	0,665	7,000	6,500	0,563	0,549
18.11.2024 23	24,00	53,10	35,11	17,98	32,853	32,174	0,680	7,000	6,500	0,591	0,579
19.11.2024 23	24,00	49,17	33,57	15,60	32,437	31,742	0,695	7,000	6,500	0,504	0,495
20.11.2024 23	24,00	44,72	32,37	12,35	32,219	31,516	0,703	7,000	6,500	0,405	0,389
21.11.2024 23	24,00	48,59	33,36	15,23	24,351	23,858	0,494	7,000	6,500	0,369	0,363
Среднее	23,93	41,94	30,81	11,12	24,643	24,156	0,488	7,000	6,500	0,367	0,359
Итого	741,83				763,944	748,824	15,120			11,364	11,128

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	0,000	0,000	0,000
21.11.2024	763,944	748,824	11,364

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru