

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	53,61	36,43	17,19	40,492	39,094	1,398	7,000	6,500	0,688	0,672
21.12.2024 23	24,00	50,72	35,55	15,17	39,762	38,341	1,421	7,000	6,500	0,608	0,582
22.12.2024 23	24,00	51,31	35,81	15,50	39,352	38,041	1,312	7,000	6,500	0,609	0,590
23.12.2024 23	24,00	51,52	35,57	15,95	38,085	36,762	1,323	7,000	6,500	0,605	0,586
24.12.2024 23	24,00	48,31	35,40	12,91	43,052	41,426	1,626	7,000	6,500	0,562	0,535
25.12.2024 23	24,00	49,58	36,51	13,07	45,463	43,755	1,708	7,000	6,500	0,594	0,572
26.12.2024 23	24,00	52,40	37,02	15,38	42,385	40,847	1,538	7,000	6,500	0,647	0,628
27.12.2024 23	24,00	52,22	36,31	15,91	39,502	38,113	1,389	7,000	6,500	0,629	0,606
28.12.2024 23	24,00	51,19	35,60	15,59	39,715	38,323	1,392	7,000	6,500	0,608	0,598
29.12.2024 23	24,00	52,20	35,92	16,28	39,375	38,019	1,356	7,000	6,500	0,641	0,619
30.12.2024 23	24,00	52,32	35,89	16,43	39,383	38,020	1,364	7,000	6,500	0,645	0,625
31.12.2024 23	24,00	50,67	35,32	15,35	39,431	38,076	1,355	7,000	6,500	0,606	0,585
01.01.2025 23	24,00	52,15	35,95	16,21	39,367	38,019	1,348	7,000	6,500	0,637	0,616
02.01.2025 23	24,00	50,98	35,65	15,33	39,416	38,052	1,364	7,000	6,500	0,605	0,583
03.01.2025 23	24,00	51,22	35,87	15,35	39,423	38,020	1,403	7,000	6,500	0,604	0,584
04.01.2025 23	24,00	51,67	35,97	15,69	39,593	38,009	1,584	7,000	6,500	0,620	0,596
05.01.2025 23	24,00	56,52	37,61	18,91	39,322	37,867	1,455	7,000	6,500	0,741	0,716
06.01.2025 23	24,00	52,12	36,06	16,06	39,361	38,016	1,345	7,000	6,500	0,638	0,611
07.01.2025 23	24,00	50,69	35,42	15,28	39,373	38,056	1,317	7,000	6,500	0,601	0,581
08.01.2025 23	24,00	50,43	35,42	15,00	39,378	38,036	1,342	7,000	6,500	0,590	0,571
09.01.2025 23	24,00	50,27	35,39	14,88	39,400	38,096	1,304	7,000	6,500	0,586	0,567
10.01.2025 23	24,00	50,27	35,58	14,70	39,401	38,104	1,297	7,000	6,500	0,578	0,560
11.01.2025 23	24,00	50,21	35,57	14,64	39,520	38,133	1,387	7,000	6,500	0,578	0,558
12.01.2025 23	24,00	49,93	35,34	14,59	39,318	37,828	1,490	7,000	6,500	0,573	0,552
13.01.2025 23	24,00	51,54	35,80	15,74	39,121	37,663	1,458	7,000	6,500	0,614	0,593
14.01.2025 23	24,00	51,18	35,41	15,77	38,910	37,489	1,421	7,000	6,500	0,613	0,591
15.01.2025 23	24,00	51,63	35,40	16,22	38,833	37,450	1,383	7,000	6,500	0,628	0,608
16.01.2025 23	24,00	51,68	35,18	16,50	38,465	37,343	1,123	7,000	6,500	0,634	0,616
17.01.2025 23	24,00	51,44	34,82	16,62	36,979	36,105	0,874	7,000	6,500	0,615	0,600
18.01.2025 23	24,00	50,01	34,32	15,69	37,369	36,618	0,751	7,000	6,500	0,586	0,575
19.01.2025 23	24,00	52,29	35,14	17,15	37,431	36,569	0,862	7,000	6,500	0,638	0,627
Среднее	24,00	51,36	35,72	15,65	39,548	38,203	1,345	7,000	6,500	0,617	0,597
Итого	744,00				1225,980	1184,289	41,691			19,120	18,502

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	1860,017	1860,646	27,185
19.01.2025	3085,998	3044,935	46,305

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru