

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	56,91	50,11	6,80	20,826	16,930	3,896	6,000	5,500	0,288
21.12.2024 23	24,00	56,72	50,44	6,28	21,315	16,280	5,035	6,000	5,500	0,336
22.12.2024 23	24,00	58,46	51,78	6,69	21,615	16,570	5,045	6,000	5,500	0,349
23.12.2024 23	24,00	58,48	52,04	6,44	26,860	22,310	4,550	6,000	5,500	0,360
24.12.2024 23	24,00	59,78	52,44	7,34	22,784	18,880	3,904	6,000	5,500	0,321
25.12.2024 23	24,00	56,05	49,69	6,36	20,239	16,220	4,019	6,000	5,500	0,278
26.12.2024 23	24,00	56,79	50,30	6,49	20,983	16,400	4,583	6,000	5,500	0,315
27.12.2024 23	24,00	55,47	48,91	6,57	21,930	17,140	4,790	6,000	5,500	0,323
28.12.2024 23	24,00	54,99	48,12	6,87	22,430	18,780	3,650	6,000	5,500	0,286
29.12.2024 23	24,00	54,75	47,63	7,12	22,693	18,870	3,823	6,000	5,500	0,296
30.12.2024 23	24,00	55,56	48,61	6,95	23,903	18,900	5,003	6,000	5,500	0,350
31.12.2024 23	24,00	55,45	48,34	7,11	23,176	17,900	5,276	6,000	5,500	0,357
01.01.2025 23	24,00	57,16	49,23	7,93	18,771	16,170	2,601	6,000	5,500	0,245
02.01.2025 23	24,00	56,83	49,46	7,36	22,555	18,390	4,165	6,000	5,500	0,321
03.01.2025 23	24,00	55,61	48,35	7,27	14,462	18,130	-3,668	6,000	5,500	-0,038
04.01.2025 23	24,00	54,68	47,64	7,03	0,000	18,320	-18,320	6,000	5,500	-0,685
05.01.2025 23	24,00	56,76	50,07	6,69	0,000	18,570	-18,570	6,000	5,500	-0,734
06.01.2025 23	24,00	57,55	49,47	8,08	0,000	18,460	-18,460	6,000	5,500	-0,721
07.01.2025 23	24,00	57,52	49,37	8,15	0,000	18,210	-18,210	6,000	5,500	-0,711
08.01.2025 23	24,00	46,42	48,82	-2,40	0,000	17,240	-17,240	6,000	5,500	-0,665
09.01.2025 23	24,00	58,88	48,15	10,73	0,000	10,040	-10,040	6,000	5,500	-0,379
10.01.2025 23	24,00	54,52	48,97	5,55	0,000	16,640	-16,640	6,000	5,500	-0,647
11.01.2025 23	24,00	56,59	48,19	8,40	0,000	16,740	-16,740	6,000	5,500	-0,633
12.01.2025 23	24,00	57,05	48,10	8,95	0,000	18,140	-18,140	6,000	5,500	-0,684
13.01.2025 23	24,00	57,84	48,32	9,52	0,000	16,700	-16,700	6,000	5,500	-0,635
14.01.2025 23	24,00	55,51	48,32	7,18	0,000	16,950	-16,950	6,000	5,500	-0,643
15.01.2025 23	24,00	54,73	47,32	7,41	0,000	13,670	-13,670	6,000	5,500	-0,514
16.01.2025 23	24,00	57,18	48,38	8,79	0,000	17,630	-17,630	6,000	5,500	-0,669
17.01.2025 23	24,00	56,67	47,54	9,13	0,000	16,570	-16,570	6,000	5,500	-0,617
18.01.2025 23	24,00	55,53	47,70	7,83	0,000	17,430	-17,430	6,000	5,500	-0,652
19.01.2025 23	24,00	58,14	48,73	9,41	0,000	18,210	-18,210	6,000	5,500	-0,697
Среднее	24,00	56,28	49,05	7,23	10,469	17,335	-6,866	6,000	5,500	-0,190
Итого	744,00				324,542	537,390	-212,848			-5,900

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	3490,280	2972,903	42,517
19.01.2025	3814,822	3510,293	36,617

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 02.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	56,91	50,11	6,80	20,826	16,930	3,896	6,000	5,500	0,288
21.12.2024 23	24,00	56,72	50,44	6,28	21,315	16,280	5,035	6,000	5,500	0,336
22.12.2024 23	24,00	58,46	51,78	6,69	21,615	16,570	5,045	6,000	5,500	0,349
23.12.2024 23	24,00	58,48	52,04	6,44	26,860	22,310	4,550	6,000	5,500	0,360
24.12.2024 23	24,00	59,78	52,44	7,34	22,784	18,880	3,904	6,000	5,500	0,321
25.12.2024 23	24,00	56,05	49,69	6,36	20,239	16,220	4,019	6,000	5,500	0,278
26.12.2024 23	24,00	56,79	50,30	6,49	20,983	16,400	4,583	6,000	5,500	0,315
27.12.2024 23	24,00	55,47	48,91	6,57	21,930	17,140	4,790	6,000	5,500	0,323
28.12.2024 23	24,00	54,99	48,12	6,87	22,430	18,780	3,650	6,000	5,500	0,286
29.12.2024 23	24,00	54,75	47,63	7,12	22,693	18,870	3,823	6,000	5,500	0,296
30.12.2024 23	24,00	55,56	48,61	6,95	23,903	18,900	5,003	6,000	5,500	0,350
31.12.2024 23	24,00	55,45	48,34	7,11	23,176	17,900	5,276	6,000	5,500	0,357
01.01.2025 23	24,00	57,16	49,23	7,93	18,771	16,170	2,601	6,000	5,500	0,245
02.01.2025 23	24,00	56,83	49,46	7,36	22,555	18,390	4,165	6,000	5,500	0,321
Среднее	24,00	56,67	49,79	6,88	22,149	17,839	4,310	6,000	5,500	0,316
Итого	336,00				310,079	249,740	60,339			4,427

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	3490,280	2972,903	42,517
02.01.2025	3800,360	3222,643	46,944

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru