

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	0,00	52,98	37,74	15,24	47,530	47,530	0,000	6,00	5,50	0,723	0,724
21.01.2025 23	24,00	0,00	52,28	37,23	15,05	46,890	46,890	0,000	6,00	5,50	0,704	0,706
22.01.2025 23	24,00	0,00	50,64	36,43	14,21	46,690	46,690	0,000	6,00	5,50	0,662	0,663
23.01.2025 23	24,00	0,00	50,15	36,29	13,86	46,810	46,810	0,000	6,00	5,50	0,645	0,649
24.01.2025 23	24,00	0,00	50,97	36,71	14,26	46,190	46,190	0,000	6,00	5,50	0,659	0,659
25.01.2025 23	24,00	0,00	50,27	36,34	13,93	45,890	45,890	0,000	6,00	5,50	0,636	0,639
26.01.2025 23	24,00	0,00	49,80	36,16	13,64	45,780	45,780	0,000	6,00	5,50	0,623	0,624
27.01.2025 23	24,00	0,00	51,06	36,63	14,43	45,610	45,610	0,000	6,00	5,50	0,656	0,658
28.01.2025 23	24,00	0,00	51,28	36,62	14,66	45,410	45,410	0,000	6,00	5,50	0,665	0,666
29.01.2025 23	24,00	0,00	52,03	36,30	15,73	31,590	31,590	0,000	6,00	5,50	0,497	0,497
30.01.2025 23	24,00	0,00	52,03	37,26	14,77	44,700	44,700	0,000	6,00	5,50	0,660	0,660
31.01.2025 23	24,00	0,00	51,48	38,31	13,17	46,550	46,550	0,000	6,00	5,50	0,612	0,613
01.02.2025 23	24,00	0,00	51,20	37,06	14,14	47,320	47,320	0,000	6,00	5,50	0,666	0,669
02.02.2025 23	24,00	0,00	50,20	37,08	13,12	48,760	48,760	0,000	6,00	5,50	0,639	0,640
03.02.2025 23	24,00	0,00	51,00	36,87	14,13	45,430	45,430	0,000	6,00	5,50	0,641	0,642
04.02.2025 23	24,00	0,00	50,95	36,46	14,49	44,070	44,070	0,000	6,00	5,50	0,638	0,639
05.02.2025 23	24,00	0,00	54,65	37,75	16,90	43,060	43,060	0,000	6,00	5,50	0,727	0,728
06.02.2025 23	24,00	0,00	52,09	36,33	15,76	42,940	42,940	0,000	6,00	5,50	0,677	0,677
07.02.2025 23	24,00	0,00	53,40	36,76	16,64	42,650	42,650	0,000	6,00	5,50	0,711	0,710
08.02.2025 23	24,00	0,00	53,32	36,01	17,31	37,820	37,810	0,010	6,00	5,50	0,654	0,654
09.02.2025 23	24,00	0,00	55,38	37,49	17,89	42,370	42,370	0,000	6,00	5,50	0,758	0,758
10.02.2025 23	24,00	0,00	54,48	37,42	17,06	43,670	43,670	0,000	6,00	5,50	0,744	0,745
11.02.2025 23	24,00	0,00	52,29	35,95	16,34	41,860	41,860	0,000	6,00	5,50	0,684	0,684
12.02.2025 23	24,00	0,00	52,16	36,47	15,69	44,290	44,290	0,000	6,00	5,50	0,693	0,695
13.02.2025 23	24,00	0,00	51,61	37,30	14,31	48,520	48,520	0,000	6,00	5,50	0,695	0,694
14.02.2025 23	24,00	0,00	49,68	36,11	13,57	47,200	47,200	0,000	6,00	5,50	0,640	0,641
15.02.2025 23	24,00	0,00	48,72	35,69	13,03	47,080	47,080	0,000	6,00	5,50	0,610	0,613
16.02.2025 23	24,00	0,00	49,58	35,84	13,74	46,840	46,840	0,000	6,00	5,50	0,644	0,644
17.02.2025 23	24,00	0,00	56,50	39,06	17,44	46,530	46,530	0,000	6,00	5,50	0,812	0,811
Среднее	24,00	0,00	51,80	36,82	14,98	44,829	44,829	0,000	6,00	5,50	0,668	0,669
Итого	696,00	0,00				1300,050	1300,040	0,010			19,375	19,402

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	23755,320	20547,290	275,505	24662,00	2,00
17.02.2025	25055,370	21847,330	294,880	25358,00	2,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru