

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.01.2025	24,00	57,04	49,49	7,55	18,560	14,680	3,880	4,000	3,500	3,880	0,289
21.01.2025	24,00	56,40	48,95	7,45	17,400	13,380	4,020	4,000	3,500	4,020	0,281
22.01.2025	24,00	56,45	48,88	7,57	16,870	12,320	4,550	4,000	3,500	4,550	0,302
23.01.2025	24,00	56,99	49,43	7,56	18,370	14,400	3,970	4,000	3,500	3,970	0,293
24.01.2025	24,00	56,78	49,36	7,42	18,100	14,730	3,370	4,000	3,500	3,370	0,262
25.01.2025	24,00	57,36	50,03	7,33	18,720	14,830	3,890	4,000	3,500	3,890	0,288
26.01.2025	24,00	55,63	48,76	6,87	19,800	14,390	5,410	4,000	3,500	5,410	0,340
27.01.2025	24,00	56,42	49,29	7,13	18,760	14,430	4,330	4,000	3,500	4,330	0,299
28.01.2025	24,00	57,21	49,71	7,50	18,390	14,490	3,900	4,000	3,500	3,900	0,291
29.01.2025	24,00	56,54	49,80	6,74	12,880	9,040	3,840	4,000	3,500	3,840	0,233
30.01.2025	24,00	56,65	49,19	7,46	18,590	14,680	3,910	4,000	3,500	3,910	0,287
31.01.2025	24,00	57,24	49,85	7,39	17,680	13,930	3,750	4,000	3,500	3,750	0,275
01.02.2025	24,00	56,22	48,99	7,23	19,690	14,690	5,000	4,000	3,500	5,000	0,332
02.02.2025	24,00	55,98	48,92	7,06	19,950	14,550	5,400	4,000	3,500	5,400	0,344
03.02.2025	24,00	56,20	49,07	7,13	18,920	14,630	4,290	4,000	3,500	4,290	0,299
04.02.2025	24,00	58,34	51,40	6,94	16,630	12,620	4,010	4,000	3,500	4,010	0,273
05.02.2025	24,00	55,60	49,27	6,33	21,970	18,040	3,930	4,000	3,500	3,930	0,288
06.02.2025	24,00	58,06	51,19	6,87	21,210	17,230	3,980	4,000	3,500	3,980	0,302
07.02.2025	24,00	56,42	49,66	6,76	20,100	16,280	3,820	4,000	3,500	3,820	0,286
08.02.2025	24,00	56,50	49,59	6,91	19,940	15,820	4,120	4,000	3,500	4,120	0,296
09.02.2025	24,00	55,34	48,53	6,81	22,270	17,050	5,220	4,000	3,500	5,220	0,348
10.02.2025	24,00	56,91	49,93	6,98	20,990	17,210	3,780	4,000	3,500	3,780	0,296
11.02.2025	24,00	55,60	48,85	6,75	21,410	17,020	4,390	4,000	3,500	4,390	0,314
12.02.2025	24,00	55,34	48,70	6,64	20,840	17,190	3,650	4,000	3,500	3,650	0,279
13.02.2025	24,00	55,90	49,25	6,65	20,910	17,000	3,910	4,000	3,500	3,910	0,290
14.02.2025	24,00	56,43	49,48	6,95	20,140	16,230	3,910	4,000	3,500	3,910	0,289
15.02.2025	24,00	55,87	49,11	6,76	21,120	16,980	4,140	4,000	3,500	4,140	0,301
16.02.2025	24,00	56,36	49,41	6,95	21,600	16,810	4,790	4,000	3,500	4,790	0,335
17.02.2025	24,00	55,86	49,09	6,77	21,440	17,140	4,300	4,000	3,500	4,300	0,309
Среднее	24,00	56,47	49,42	7,05	19,422	15,234	4,188	4,000	3,500	4,188	0,297
Итого	696,00				563,250	441,790	121,460			121,460	8,621

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru