

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
18.02.2025	24,00	56,62	49,38	7,24	20,560	16,870	3,690	4,000	3,500	3,690	0,290
19.02.2025	24,00	55,47	48,52	6,95	21,510	17,040	4,470	4,000	3,500	4,470	0,317
20.02.2025	24,00	57,55	50,30	7,25	21,600	17,020	4,580	4,000	3,500	4,580	0,336
21.02.2025	24,00	56,64	49,22	7,42	20,220	16,410	3,810	4,000	3,500	3,810	0,295
22.02.2025	24,00	56,33	49,01	7,32	21,880	17,240	4,640	4,000	3,500	4,640	0,335
23.02.2025	24,00	57,00	49,65	7,35	21,660	16,940	4,720	4,000	3,500	4,720	0,339
24.02.2025	24,00	55,74	48,88	6,86	21,440	17,070	4,370	4,000	3,500	4,370	0,316
25.02.2025	24,00	56,38	49,47	6,91	22,290	17,630	4,660	4,000	3,500	4,660	0,332
26.02.2025	24,00	56,84	49,83	7,01	22,070	17,000	5,070	4,000	3,500	5,070	0,350
27.02.2025	24,00	57,40	49,98	7,42	20,950	17,130	3,820	4,000	3,500	3,820	0,302
28.02.2025	24,00	56,21	48,79	7,42	20,490	15,790	4,700	4,000	3,500	4,700	0,331
01.03.2025	24,00	56,78	49,76	7,02	21,720	17,090	4,630	4,000	3,500	4,630	0,333
02.03.2025	24,00	55,77	48,84	6,93	22,990	16,840	6,150	4,000	3,500	6,150	0,392
03.03.2025	24,00	57,25	50,25	7,00	21,280	16,990	4,290	4,000	3,500	4,290	0,315
04.03.2025	24,00	56,89	50,05	6,84	20,720	16,930	3,790	4,000	3,500	3,790	0,292
05.03.2025	24,00	57,23	50,10	7,13	18,960	14,380	4,580	4,000	3,500	4,580	0,312
06.03.2025	24,00	58,33	51,57	6,76	22,460	18,400	4,060	4,000	3,500	4,060	0,313
07.03.2025	24,00	56,38	49,73	6,65	21,260	17,240	4,020	4,000	3,500	4,020	0,298
08.03.2025	24,00	57,95	51,00	6,95	21,090	17,210	3,880	4,000	3,500	3,880	0,300
09.03.2025	24,00	55,97	49,35	6,62	22,040	16,840	5,200	4,000	3,500	5,200	0,347
10.03.2025	24,00	57,62	50,95	6,67	21,310	17,100	4,210	4,000	3,500	4,210	0,308
11.03.2025	24,00	56,44	50,02	6,42	20,900	17,000	3,900	4,000	3,500	3,900	0,289
12.03.2025	24,00	56,70	50,15	6,55	19,680	15,730	3,950	4,000	3,500	3,950	0,283
13.03.2025	24,00	56,04	49,81	6,23	21,500	16,940	4,560	4,000	3,500	4,560	0,311
14.03.2025	24,00	57,73	51,23	6,50	21,100	17,080	4,020	4,000	3,500	4,020	0,296
15.03.2025	24,00	57,95	51,18	6,77	20,830	17,070	3,760	4,000	3,500	3,760	0,293
16.03.2025	24,00	56,30	50,12	6,18	21,750	16,960	4,790	4,000	3,500	4,790	0,321
17.03.2025	24,00	57,74	51,34	6,40	20,910	17,100	3,810	4,000	3,500	3,810	0,286
18.03.2025	24,00	56,32	49,96	6,36	20,560	17,010	3,550	4,000	3,500	3,550	0,270
19.03.2025	24,00	57,97	51,22	6,75	18,860	14,840	4,020	4,000	3,500	4,020	0,287
20.03.2025	24,00	55,39	48,95	6,44	21,150	17,060	4,090	4,000	3,500	4,090	0,294
21.03.2025	24,00	55,32	48,93	6,39	21,050	17,110	3,940	4,000	3,500	3,940	0,284
Среднее	24,00	56,76	49,92	6,83	21,150	16,846	4,304	4,000	3,500	4,304	0,311
Итого	768,00				676,790	539,060	137,730			137,730	9,967

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru