

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	42,14	35,34	6,80	73,250	73,250	0,000	0,59	0,54	0,497	0,498
23.03.2025 23	24,00	0,00	42,23	35,55	6,68	76,340	76,340	0,000	0,59	0,54	0,510	0,510
24.03.2025 23	24,00	0,00	44,99	36,01	8,98	63,300	63,300	0,000	0,59	0,54	0,567	0,568
25.03.2025 23	24,00	0,00	46,95	36,79	10,16	57,640	57,640	0,000	0,59	0,54	0,586	0,586
26.03.2025 23	24,00	0,00	46,51	36,70	9,81	57,500	57,500	0,000	0,59	0,54	0,564	0,564
27.03.2025 23	24,00	0,00	47,67	37,42	10,25	56,710	56,710	0,000	0,59	0,54	0,582	0,581
28.03.2025 23	24,00	0,00	47,54	37,62	9,92	47,610	47,610	0,000	0,59	0,54	0,472	0,472
29.03.2025 23	24,00	0,00	26,47	32,97	-6,50	2,280	2,340	-0,060	0,59	0,54	0,000	-0,015
30.03.2025 23	23,00	0,00	25,23	31,91	-6,68	2,740	2,790	-0,050	0,59	0,54	0,000	-0,019
31.03.2025 23	24,00	0,00	44,62	35,06	9,56	35,280	35,260	0,020	0,59	0,54	0,342	0,337
01.04.2025 23	24,00	0,00	46,88	37,04	9,84	55,680	55,680	0,000	0,59	0,54	0,551	0,548
02.04.2025 23	24,00	0,00	44,11	35,20	8,91	24,850	24,910	-0,060	0,59	0,54	0,224	0,222
03.04.2025 23	24,00	0,00	46,41	35,92	10,49	50,540	50,540	0,000	0,59	0,54	0,531	0,530
04.04.2025 23	24,00	0,00	47,48	36,55	10,93	50,420	50,420	0,000	0,59	0,54	0,551	0,551
05.04.2025 23	24,00	0,00	47,75	36,55	11,20	50,320	50,320	0,000	0,59	0,54	0,563	0,564
06.04.2025 23	24,00	0,00	47,25	36,37	10,88	50,220	50,220	0,000	0,59	0,54	0,548	0,546
07.04.2025 23	24,00	0,00	46,23	35,29	10,94	32,940	32,980	-0,040	0,59	0,54	0,362	0,361
08.04.2025 23	24,00	0,00	46,89	35,90	10,99	49,840	49,840	0,000	0,59	0,54	0,545	0,548
09.04.2025 23	24,00	0,00	49,86	37,21	12,65	49,600	49,600	0,000	0,59	0,54	0,627	0,627
10.04.2025 23	24,00	0,00	49,87	37,18	12,69	49,530	49,530	0,000	0,59	0,54	0,625	0,629
11.04.2025 23	24,00	0,00	48,14	36,22	11,92	49,590	49,590	0,000	0,59	0,54	0,588	0,591
12.04.2025 23	24,00	0,00	47,27	35,51	11,76	49,640	49,640	0,000	0,59	0,54	0,583	0,584
13.04.2025 23	24,00	0,00	47,73	35,72	12,01	49,580	49,580	0,000	0,59	0,54	0,593	0,595
14.04.2025 23	24,00	0,00	47,97	36,07	11,90	49,490	49,490	0,000	0,59	0,54	0,589	0,589
15.04.2025 23	24,00	0,00	45,58	35,55	10,03	22,850	22,860	-0,010	0,59	0,54	0,231	0,229
16.04.2025 23	24,00	0,00	15,95	16,22	-0,27	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	15,69	15,90	-0,21	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
Среднее	23,96	0,00	42,79	34,44	8,36	42,879	42,887	-0,007	0,59	0,54	0,438	0,437
Итого	647,00	0,00				1157,740	1157,940	-0,200			11,831	11,797

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	26436,740	23228,710	316,292	26126,00	2,00
20.04.2025	27594,480	24386,650	328,123	26773,00	2,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru