

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.03.2025	24,00	56,90	50,14	6,76	21,470	17,850	3,620	4,000	3,500	3,620	0,288
23.03.2025	24,00	57,60	50,84	6,76	22,710	17,860	4,850	4,000	3,500	4,850	0,345
24.03.2025	24,00	58,27	51,39	6,88	20,250	16,970	3,280	4,000	3,500	3,280	0,271
25.03.2025	24,00	56,30	49,84	6,46	21,540	17,790	3,750	4,000	3,500	3,750	0,284
26.03.2025	24,00	57,55	50,96	6,59	20,320	16,600	3,720	4,000	3,500	3,720	0,280
27.03.2025	24,00	58,55	52,03	6,52	21,100	17,480	3,620	4,000	3,500	3,620	0,285
28.03.2025	24,00	58,14	51,60	6,54	21,220	17,450	3,770	4,000	3,500	3,770	0,291
29.03.2025	24,00	57,31	51,13	6,18	21,650	17,690	3,960	4,000	3,500	3,960	0,289
30.03.2025	23,00	55,55	49,21	6,34	21,950	16,790	5,160	4,000	3,500	5,160	0,334
31.03.2025	24,00	57,38	50,62	6,76	21,630	17,620	4,010	4,000	3,500	4,010	0,301
01.04.2025	24,00	60,76	53,80	6,96	21,320	17,550	3,770	4,000	3,500	3,770	0,305
02.04.2025	24,00	56,27	50,20	6,07	21,440	17,500	3,940	4,000	3,500	3,940	0,282
03.04.2025	24,00	59,33	52,33	7,00	21,220	17,570	3,650	4,000	3,500	3,650	0,291
04.04.2025	24,00	60,23	53,32	6,91	21,190	17,820	3,370	4,000	3,500	3,370	0,286
05.04.2025	24,00	60,32	53,49	6,83	21,970	17,770	4,200	4,000	3,500	4,200	0,324
06.04.2025	24,00	58,95	52,12	6,83	21,840	17,720	4,120	4,000	3,500	4,120	0,316
07.04.2025	24,00	58,55	51,86	6,69	20,760	17,690	3,070	4,000	3,500	3,070	0,261
08.04.2025	24,00	59,73	52,72	7,01	20,900	17,690	3,210	4,000	3,500	3,210	0,275
09.04.2025	24,00	59,82	52,80	7,02	20,680	17,180	3,500	4,000	3,500	3,500	0,289
10.04.2025	24,00	57,71	51,12	6,59	21,280	17,600	3,680	4,000	3,500	3,680	0,286
11.04.2025	24,00	56,14	49,60	6,54	21,540	17,710	3,830	4,000	3,500	3,830	0,288
12.04.2025	24,00	56,90	50,22	6,68	21,810	17,690	4,120	4,000	3,500	4,120	0,306
13.04.2025	24,00	56,93	50,31	6,62	22,720	17,630	5,090	4,000	3,500	5,090	0,348
14.04.2025	24,00	56,48	49,90	6,58	21,200	17,600	3,600	4,000	3,500	3,600	0,280
15.04.2025	24,00	57,86	51,07	6,79	21,790	17,650	4,140	4,000	3,500	4,140	0,315
16.04.2025	24,00	56,28	49,43	6,85	21,120	17,050	4,070	4,000	3,500	4,070	0,296
17.04.2025	24,00	55,81	49,13	6,68	21,940	16,990	4,950	4,000	3,500	4,950	0,332
18.04.2025	24,00	55,89	49,24	6,65	21,610	17,040	4,570	4,000	3,500	4,570	0,318
19.04.2025	24,00	56,12	49,67	6,45	22,380	17,030	5,350	4,000	3,500	5,350	0,349
20.04.2025	24,00	55,85	49,25	6,60	21,120	16,840	4,280	4,000	3,500	4,280	0,301
Среднее	23,97	57,65	50,98	6,67	21,456	17,447	4,008	4,000	3,500	4,008	0,301
Итого	719,00				643,670	523,420	120,250			120,250	9,016

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru