

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2025	24,00	55,49	48,81	6,68	20,530	16,280	4,250	4,000	3,500	4,250	0,296
22.04.2025	24,00	56,44	49,81	6,63	20,350	16,870	3,480	4,000	3,500	3,480	0,268
23.04.2025	24,00	57,32	50,34	6,98	20,750	16,750	4,000	4,000	3,500	4,000	0,299
24.04.2025	24,00	58,69	51,78	6,91	21,010	16,790	4,220	4,000	3,500	4,220	0,312
25.04.2025	24,00	63,17	54,91	8,26	20,560	16,910	3,650	4,000	3,500	3,650	0,323
26.04.2025	24,00	61,88	54,64	7,24	21,020	17,120	3,900	4,000	3,500	3,900	0,317
27.04.2025	24,00	55,91	48,68	7,23	22,080	17,000	5,080	4,000	3,500	5,080	0,348
28.04.2025	24,00	63,68	55,42	8,26	20,520	17,070	3,450	4,000	3,500	3,450	0,313
29.04.2025	24,00	59,39	52,02	7,37	21,440	17,350	4,090	4,000	3,500	4,090	0,325
30.04.2025	24,00	61,84	53,89	7,95	20,600	17,120	3,480	4,000	3,500	3,480	0,305
01.05.2025	24,00	57,85	50,76	7,09	21,500	17,030	4,470	4,000	3,500	4,470	0,326
02.05.2025	24,00	57,21	50,14	7,07	20,930	16,980	3,950	4,000	3,500	3,950	0,298
03.05.2025	24,00	55,81	48,88	6,93	20,890	16,980	3,910	4,000	3,500	3,910	0,295
04.05.2025	24,00	58,41	51,26	7,15	21,390	17,010	4,380	4,000	3,500	4,380	0,325
05.05.2025	24,00	58,36	51,19	7,17	20,880	17,290	3,590	4,000	3,500	3,590	0,289
06.05.2025	24,00	59,84	52,52	7,32	21,190	17,440	3,750	4,000	3,500	3,750	0,306
07.05.2025	24,00	58,54	51,68	6,86	20,740	16,990	3,750	4,000	3,500	3,750	0,290
08.05.2025	24,00	65,94	57,49	8,45	20,310	17,380	2,930	4,000	3,500	2,930	0,298
09.05.2025	24,00	64,37	56,29	8,08	20,630	17,020	3,610	4,000	3,500	3,610	0,324
10.05.2025	24,00	64,91	56,78	8,13	20,260	17,120	3,140	4,000	3,500	3,140	0,300
11.05.2025	24,00	64,78	56,67	8,11	20,320	16,970	3,350	4,000	3,500	3,350	0,308
12.05.2025	24,00	65,25	56,96	8,29	20,590	16,780	3,810	4,000	3,500	3,810	0,335
13.05.2025	24,00	66,45	57,71	8,74	20,040	16,820	3,220	4,000	3,500	3,220	0,317
14.05.2025	24,00	65,25	56,92	8,33	20,620	17,040	3,580	4,000	3,500	3,580	0,325
15.05.2025	24,00	65,35	56,90	8,45	20,580	16,900	3,680	4,000	3,500	3,680	0,333
16.05.2025	24,00	65,78	57,27	8,51	20,000	17,020	2,980	4,000	3,500	2,980	0,297
17.05.2025	24,00	64,95	57,02	7,93	20,610	17,260	3,350	4,000	3,500	3,350	0,308
18.05.2025	24,00	66,27	58,06	8,21	21,530	17,020	4,510	4,000	3,500	4,510	0,379
19.05.2025	24,00	65,51	57,14	8,37	20,250	17,130	3,120	4,000	3,500	3,120	0,303
20.05.2025	24,00	66,03	57,77	8,26	21,290	17,820	3,470	4,000	3,500	3,470	0,330
Среднее	24,00	61,69	53,99	7,70	20,780	17,042	3,738	4,000	3,500	3,738	0,313
Итого	720,00				623,410	511,260	112,150			112,150	9,392

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru