

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.05.2025	24,00	67,10	58,91	8,19	21,970	18,000	3,970	4,000	3,500	3,970	0,361
22.05.2025	24,00	67,16	58,82	8,34	21,000	17,460	3,540	4,000	3,500	3,540	0,334
23.05.2025	24,00	65,07	57,40	7,67	20,690	17,320	3,370	4,000	3,500	3,370	0,303
24.05.2025	24,00	65,67	58,05	7,62	21,130	17,540	3,590	4,000	3,500	3,590	0,322
25.05.2025	24,00	67,25	59,27	7,98	21,980	17,460	4,520	4,000	3,500	4,520	0,387
26.05.2025	24,00	41,42	42,65	-1,23	4,120	2,500	1,620	4,000	3,500	1,620	0,049
27.05.2025	24,00	22,89	19,97	2,92	1,300	0,010	1,290	4,000	3,500	1,290	0,017
28.05.2025	24,00	21,31	23,40	-2,09	1,320	0,020	1,300	4,000	3,500	1,300	0,014
29.05.2025	24,00	20,51	23,84	-3,33	1,010	0,040	0,970	4,000	3,500	0,970	0,008
30.05.2025	24,00	21,69	20,50	1,19	1,330	0,020	1,310	4,000	3,500	1,310	0,014
31.05.2025	24,00	67,66	59,19	8,47	19,110	14,780	4,330	4,000	3,500	4,330	0,360
01.06.2025	24,00	67,85	59,57	8,28	20,950	16,820	4,130	4,000	3,500	4,130	0,364
02.06.2025	24,00	67,64	59,13	8,51	19,770	16,710	3,060	4,000	3,500	3,060	0,307
03.06.2025	24,00	66,34	58,27	8,07	20,300	16,160	4,140	4,000	3,500	4,140	0,348
04.06.2025	24,00	59,24	52,42	6,82	6,790	5,290	1,500	4,000	3,500	1,500	0,106
Среднее	24,00	52,59	47,43	5,16	13,518	10,675	2,843	4,000	3,500	2,843	0,220
Итого	360,00				202,770	160,130	42,640			42,640	3,294

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru