

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.12.2024	24,00	58,46	51,57	6,89	19,800	16,330	3,470	4,000	3,500	3,470	0,276
21.12.2024	24,00	56,84	50,13	6,71	17,460	13,250	4,210	4,000	3,500	4,210	0,279
22.12.2024	24,00	59,41	52,51	6,90	18,010	13,050	4,960	4,000	3,500	4,960	0,325
23.12.2024	24,00	59,33	52,29	7,04	19,000	15,280	3,720	4,000	3,500	3,720	0,284
24.12.2024	24,00	59,16	52,25	6,91	18,100	14,620	3,480	4,000	3,500	3,480	0,266
25.12.2024	24,00	58,76	52,44	6,32	20,950	16,460	4,490	4,000	3,500	4,490	0,316
26.12.2024	24,00	56,57	49,76	6,81	16,600	12,550	4,050	4,000	3,500	4,050	0,269
27.12.2024	24,00	56,50	49,77	6,73	19,520	14,400	5,120	4,000	3,500	5,120	0,328
28.12.2024	24,00	55,39	48,89	6,50	18,360	14,220	4,140	4,000	3,500	4,140	0,278
29.12.2024	24,00	55,43	48,37	7,06	19,780	15,260	4,520	4,000	3,500	4,520	0,311
30.12.2024	24,00	56,27	49,16	7,11	21,490	15,210	6,280	4,000	3,500	6,280	0,391
31.12.2024	24,00	56,12	49,18	6,94	21,810	15,040	6,770	4,000	3,500	6,770	0,407
01.01.2025	24,00	57,96	50,21	7,75	17,000	13,090	3,910	4,000	3,500	3,910	0,285
02.01.2025	24,00	57,35	50,00	7,35	19,820	14,880	4,940	4,000	3,500	4,940	0,336
03.01.2025	24,00	56,58	49,32	7,26	18,970	14,930	4,040	4,000	3,500	4,040	0,292
04.01.2025	24,00	55,44	48,25	7,19	19,130	14,740	4,390	4,000	3,500	4,390	0,303
05.01.2025	24,00	58,50	50,88	7,62	19,600	14,920	4,680	4,000	3,500	4,680	0,331
06.01.2025	24,00	57,87	50,47	7,40	20,100	15,220	4,880	4,000	3,500	4,880	0,337
07.01.2025	24,00	57,67	50,24	7,43	19,040	14,870	4,170	4,000	3,500	4,170	0,299
08.01.2025	24,00	57,22	50,04	7,18	19,150	13,710	5,440	4,000	3,500	5,440	0,349
09.01.2025	24,00	55,75	48,84	6,91	16,170	12,430	3,740	4,000	3,500	3,740	0,252
10.01.2025	24,00	57,20	49,92	7,28	18,300	14,670	3,630	4,000	3,500	3,630	0,273
11.01.2025	24,00	56,81	49,42	7,39	18,780	14,300	4,480	4,000	3,500	4,480	0,312
12.01.2025	24,00	55,54	48,55	6,99	19,550	14,330	5,220	4,000	3,500	5,220	0,333
13.01.2025	24,00	56,84	49,45	7,39	18,300	13,960	4,340	4,000	3,500	4,340	0,302
14.01.2025	24,00	57,13	49,67	7,46	18,600	14,110	4,490	4,000	3,500	4,490	0,312
15.01.2025	24,00	56,28	49,10	7,18	15,740	11,130	4,610	4,000	3,500	4,610	0,286
16.01.2025	24,00	56,54	49,07	7,47	18,670	14,630	4,040	4,000	3,500	4,040	0,292
17.01.2025	24,00	57,10	49,38	7,72	18,410	14,370	4,040	4,000	3,500	4,040	0,296
18.01.2025	24,00	55,82	48,48	7,34	19,140	14,810	4,330	4,000	3,500	4,330	0,300
19.01.2025	24,00	56,58	48,98	7,60	19,760	14,340	5,420	4,000	3,500	5,420	0,352
Среднее	24,00	57,05	49,89	7,16	18,875	14,358	4,516	4,000	3,500	4,516	0,309
Итого	744,00				585,110	445,110	140,000			140,000	9,572

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru