

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 6

Номер прибора: 00270084

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	41,38	35,50	5,88	174,720	174,720	0,000	0,50	0,42	1,028	1,027
23.03.2025 23	24,00	0,00	41,40	35,81	5,59	187,450	187,450	0,000	0,50	0,40	1,052	1,048
24.03.2025 23	24,00	0,00	43,67	36,37	7,30	158,800	158,800	0,000	0,51	0,43	1,158	1,159
25.03.2025 23	24,00	0,00	45,92	37,24	8,68	141,600	141,600	0,000	0,51	0,45	1,230	1,229
26.03.2025 23	24,00	0,00	45,55	37,30	8,25	141,340	141,340	0,000	0,51	0,46	1,165	1,166
27.03.2025 23	24,00	0,00	46,63	38,04	8,59	139,510	139,510	0,000	0,55	0,50	1,200	1,198
28.03.2025 23	24,00	0,00	46,66	38,28	8,38	127,310	127,320	-0,010	0,54	0,49	1,063	1,067
29.03.2025 23	24,00	0,00	28,70	31,59	-2,89	0,000	0,000	0,000	0,47	0,47	0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	0,00	28,46	30,35	-1,89	0,000	0,000	0,000	0,47	0,47	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	43,80	35,59	8,21	79,180	79,180	0,000	0,51	0,48	0,651	0,650
01.04.2025 23	24,00	0,00	45,93	37,67	8,26	136,670	136,670	0,000	0,55	0,50	1,126	1,129
02.04.2025 23	24,00	0,00	44,08	36,32	7,76	59,590	59,610	-0,020	0,50	0,48	0,462	0,463
03.04.2025 23	24,00	0,00	45,06	36,40	8,66	123,950	123,950	0,000	0,54	0,50	1,071	1,073
04.04.2025 23	24,00	0,00	46,37	37,28	9,09	123,580	123,580	0,000	0,55	0,50	1,125	1,123
05.04.2025 23	24,00	0,00	46,68	37,37	9,31	123,440	123,440	0,000	0,54	0,50	1,148	1,149
06.04.2025 23	24,00	0,00	46,21	37,03	9,18	123,260	123,260	0,000	0,54	0,50	1,131	1,132
07.04.2025 23	24,00	0,00	45,29	36,12	9,17	80,200	80,200	0,000	0,52	0,49	0,736	0,735
08.04.2025 23	24,00	0,00	45,68	36,49	9,19	122,300	122,300	0,000	0,53	0,49	1,125	1,124
09.04.2025 23	24,00	0,00	48,46	37,84	10,62	121,750	121,750	0,000	0,53	0,49	1,293	1,293
10.04.2025 23	24,00	0,00	48,75	38,02	10,73	121,470	121,470	0,000	0,53	0,49	1,304	1,303
11.04.2025 23	24,00	0,00	47,02	37,00	10,02	121,510	121,510	0,000	0,53	0,49	1,216	1,218
12.04.2025 23	24,00	0,00	46,05	36,29	9,76	121,500	121,500	0,000	0,53	0,49	1,181	1,186
13.04.2025 23	24,00	0,00	46,52	36,50	10,02	121,440	121,440	0,000	0,53	0,49	1,214	1,217
14.04.2025 23	24,00	0,00	46,83	36,85	9,98	121,320	121,320	0,000	0,53	0,49	1,210	1,211
15.04.2025 23	24,00	0,00	44,01	35,40	8,61	62,620	62,880	-0,260	0,39	0,36	0,540	0,541
16.04.2025 23	24,00	0,00	25,11	24,82	0,29	21,090	18,960	2,130	0,27	0,26	0,009	0,005
17.04.2025 23	24,00	0,00	20,76	20,02	0,74	0,000	0,000	0,000	0,36	0,54	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	20,71	19,81	0,90	0,000	0,000	0,000	0,10	0,34	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	41,85	34,76	7,09	101,986	101,920	0,066	0,49	0,46	0,873	0,873
Итого	672,00	0,00				2855,600	2853,760	1,840			24,438	24,448

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	71765,460	83185,170	727,105	4155,95	0,33
20.04.2025	74621,060	86038,930	751,543	4827,95	0,33

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru