

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	93,10	50,32	42,77	64,991	64,064	0,926	4,477	1,785	2,823	2,740
19.02.2025 23	24,00	91,90	51,57	40,13	69,100	68,080	1,020	4,375	1,693	2,821	2,732
20.02.2025 23	24,00	95,67	51,63	43,99	65,660	64,658	1,002	4,487	1,774	2,938	2,844
21.02.2025 23	24,00	96,27	52,33	43,90	65,733	64,701	1,032	4,507	1,795	2,937	2,840
22.02.2025 23	24,00	99,37	51,97	47,35	63,100	62,041	1,059	4,497	1,774	3,041	2,938
23.02.2025 23	24,00	99,19	50,60	48,55	60,365	59,302	1,063	4,456	1,744	2,982	2,879
24.02.2025 23	24,00	97,26	52,04	45,03	65,341	64,315	1,026	4,477	1,805	2,993	2,896
25.02.2025 23	24,00	95,02	54,09	40,80	72,306	71,342	0,964	4,487	1,815	3,000	2,911
26.02.2025 23	24,00	100,82	54,61	46,07	66,899	65,952	0,947	4,405	1,734	3,134	3,038
27.02.2025 23	24,00	96,58	52,73	43,50	66,735	65,776	0,960	4,446	1,795	2,952	2,861
28.02.2025 23	24,00	93,86	53,45	38,95	68,801	67,854	0,947	4,456	1,815	2,728	2,643
01.03.2025 23	24,00	93,53	50,77	42,44	63,960	62,857	1,103	4,456	1,785	2,767	2,668
02.03.2025 23	24,00	87,58	51,12	35,58	74,623	73,497	1,126	4,385	1,744	2,707	2,615
03.03.2025 23	24,00	82,98	53,78	29,10	91,247	90,164	1,083	4,517	1,927	2,708	2,624
04.03.2025 23	24,00	82,18	52,52	29,48	86,931	85,847	1,084	4,558	1,907	2,614	2,531
05.03.2025 23	24,00	80,13	48,11	31,97	69,748	68,641	1,108	4,680	1,835	2,275	2,194
06.03.2025 23	24,00	77,47	47,24	30,15	72,540	71,478	1,063	4,640	1,774	2,229	2,155
07.03.2025 23	24,00	75,97	45,16	30,77	62,339	61,281	1,058	4,640	1,774	1,958	1,886
08.03.2025 23	24,00	77,29	45,98	31,04	60,453	59,403	1,050	4,742	1,866	1,917	1,844
09.03.2025 23	24,00	77,52	44,88	32,55	57,592	56,533	1,059	4,772	1,886	1,914	1,840
10.03.2025 23	24,00	76,57	45,53	31,07	55,234	54,208	1,025	4,691	1,795	1,754	1,684
11.03.2025 23	24,00	75,63	45,00	30,61	58,403	57,402	1,002	4,721	1,835	1,825	1,757
12.03.2025 23	24,00	75,73	45,77	29,94	56,313	55,420	0,893	4,680	1,795	1,720	1,659
13.03.2025 23	24,00	73,17	45,44	27,63	54,699	53,819	0,880	4,466	1,764	1,544	1,487
14.03.2025 23	24,00	71,12	45,78	25,21	57,728	56,870	0,859	4,426	1,672	1,488	1,434
15.03.2025 23	24,00	70,44	45,25	25,14	59,675	58,814	0,861	4,589	1,785	1,532	1,479
16.03.2025 23	24,00	72,83	46,42	26,40	57,598	56,741	0,857	4,670	1,734	1,553	1,498
17.03.2025 23	24,00	71,01	46,40	24,46	59,437	58,546	0,891	4,660	1,754	1,488	1,432
18.03.2025 23	24,00	73,63	47,19	26,32	58,377	57,452	0,925	4,711	1,764	1,573	1,512
19.03.2025 23	24,00	76,73	48,44	28,39	69,033	68,101	0,932	4,721	1,825	1,998	1,933
20.03.2025 23	24,00	80,86	49,97	30,98	71,268	70,339	0,929	4,619	1,795	2,249	2,179
21.03.2025 23	24,00	78,33	46,87	31,49	62,233	61,285	0,948	4,691	1,866	1,998	1,930
Среднее	24,00	84,05	49,16	34,74	65,264	64,274	0,990	4,566	1,794	2,317	2,239
Итого	768,00				2088,463	2056,781	31,682			74,159	71,664

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
18.02.2025	-1634,102	979,554
21.03.2025	-1602,420	1053,712

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru