

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	75,65	45,05	30,54	61,760	60,816	0,943	4,670	1,856	1,921	1,857
23.03.2025 23	24,00	75,90	45,11	30,77	62,192	61,257	0,936	4,619	1,795	1,949	1,885
24.03.2025 23	24,00	76,51	46,67	29,75	62,729	61,813	0,916	4,691	1,856	1,902	1,839
25.03.2025 23	24,00	76,36	46,09	30,28	57,943	57,022	0,921	4,680	1,835	1,790	1,727
26.03.2025 23	24,00	74,26	45,49	28,73	58,227	57,330	0,898	4,579	1,723	1,706	1,647
27.03.2025 23	24,00	75,19	45,98	29,20	57,027	56,138	0,889	4,630	1,774	1,699	1,639
28.03.2025 23	24,00	74,35	46,38	27,98	55,990	55,114	0,876	4,680	1,774	1,600	1,542
29.03.2025 23	24,00	73,44	45,91	27,30	56,576	55,736	0,841	4,833	1,744	1,577	1,522
30.03.2025 23	24,00	69,64	42,88	26,20	55,086	54,267	0,819	4,191	1,632	1,472	1,422
31.03.2025 23	24,00	73,96	44,05	29,40	50,309	49,467	0,842	3,895	1,662	1,509	1,454
01.04.2025 23	24,00	74,63	46,43	28,21	54,711	53,905	0,806	4,466	1,754	1,574	1,521
02.04.2025 23	24,00	69,90	45,26	24,55	58,514	57,753	0,761	4,599	1,744	1,465	1,418
03.04.2025 23	24,00	72,13	45,80	26,08	57,886	57,099	0,787	4,558	1,764	1,540	1,489
04.04.2025 23	24,00	74,18	45,99	28,17	55,803	55,007	0,796	4,579	1,774	1,602	1,550
05.04.2025 23	24,00	75,05	45,62	29,41	57,798	56,993	0,806	4,517	1,713	1,731	1,676
06.04.2025 23	24,00	74,43	44,60	29,74	58,397	57,587	0,810	4,558	1,764	1,766	1,713
07.04.2025 23	24,00	74,22	45,94	28,23	57,243	56,456	0,787	4,558	1,734	1,646	1,594
08.04.2025 23	24,00	73,92	45,35	28,49	60,384	59,597	0,787	4,487	1,693	1,750	1,698
09.04.2025 23	24,00	79,97	48,24	31,41	66,105	65,338	0,766	4,548	1,764	2,108	2,052
10.04.2025 23	24,00	79,56	47,53	32,06	63,491	62,719	0,772	4,619	1,805	2,067	2,011
11.04.2025 23	24,00	76,35	46,68	29,66	66,330	65,588	0,742	4,579	1,795	1,997	1,945
12.04.2025 23	24,00	76,10	50,21	25,62	91,509	90,833	0,675	4,487	1,774	2,375	2,327
13.04.2025 23	24,00	76,61	47,18	28,47	72,155	71,374	0,781	4,487	1,734	2,087	2,032
14.04.2025 23	24,00	75,63	45,87	29,75	58,687	57,899	0,788	4,558	1,754	1,776	1,722
15.04.2025 23	24,00	72,14	49,20	24,14	45,037	44,253	0,784	4,069	1,662	1,118	1,068
16.04.2025 23	24,00	72,37	52,14	19,25	31,453	30,771	0,683	3,314	1,458	0,635	0,592
17.04.2025 23	24,00	70,20	49,18	19,53	31,562	30,887	0,675	3,263	1,499	0,644	0,603
18.04.2025 23	24,00	68,51	51,25	16,03	34,915	34,183	0,733	3,600	1,540	0,592	0,548
19.04.2025 23	24,00	70,63	52,75	16,68	36,524	35,665	0,858	3,702	1,479	0,648	0,595
20.04.2025 23	24,00	71,84	53,79	16,95	36,869	35,976	0,893	3,793	1,560	0,667	0,610
Среднее	24,00	74,12	47,09	26,75	55,774	54,961	0,812	4,360	1,714	1,564	1,510
Итого	720,00				1673,212	1648,842	24,371			46,915	45,298

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-1602,420	1053,712
20.04.2025	-1578,049	1100,627

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru