

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	71,11	52,14	17,31	36,753	35,989	0,763	3,630	1,479	0,671	0,623
22.04.2025 23	24,00	71,56	53,45	16,36	37,306	36,545	0,761	3,620	1,468	0,646	0,598
23.04.2025 23	24,00	71,33	53,66	16,42	38,180	37,339	0,840	3,661	1,489	0,666	0,613
24.04.2025 23	24,00	71,77	56,64	15,12	40,111	39,068	1,043	3,885	1,540	0,657	0,591
25.04.2025 23	24,00	71,37	53,67	16,31	36,961	36,081	0,880	3,569	1,540	0,644	0,588
26.04.2025 23	24,00	71,86	54,99	16,34	38,419	37,447	0,972	3,742	1,581	0,674	0,612
27.04.2025 23	24,00	73,04	53,43	18,64	36,897	36,008	0,889	3,559	1,570	0,729	0,671
28.04.2025 23	24,00	71,75	54,46	16,04	37,680	36,804	0,877	3,375	1,438	0,646	0,590
29.04.2025 23	24,00	70,95	52,64	16,73	38,226	37,465	0,760	3,518	1,550	0,675	0,627
30.04.2025 23	24,00	70,29	54,03	14,91	38,247	37,506	0,741	3,426	1,530	0,605	0,559
01.05.2025 23	24,00	71,29	54,49	15,34	39,617	38,901	0,716	3,375	1,377	0,642	0,597
02.05.2025 23	24,00	70,07	54,31	14,34	40,285	39,578	0,707	3,436	1,417	0,612	0,568
03.05.2025 23	24,00	71,01	54,22	15,02	40,042	39,346	0,697	3,508	1,530	0,635	0,591
04.05.2025 23	24,00	70,78	53,66	15,87	40,412	39,741	0,671	3,508	1,560	0,673	0,631
05.05.2025 23	24,00	71,80	55,66	14,64	40,905	40,270	0,635	3,508	1,489	0,630	0,590
06.05.2025 23	24,00	73,59	57,22	14,85	41,582	40,933	0,649	3,518	1,438	0,651	0,608
07.05.2025 23	24,00	71,99	56,16	14,30	41,785	41,160	0,625	3,426	1,417	0,629	0,589
08.05.2025 23	24,00	73,56	56,83	15,50	41,563	40,854	0,710	3,406	1,458	0,681	0,633
09.05.2025 23	24,00	71,92	56,33	13,71	41,659	40,977	0,682	3,375	1,479	0,605	0,562
10.05.2025 23	24,00	71,88	55,98	14,44	42,002	41,293	0,709	3,385	1,468	0,642	0,596
11.05.2025 23	24,00	72,05	54,97	15,32	42,098	41,416	0,682	3,365	1,438	0,679	0,634
12.05.2025 23	24,00	71,95	56,53	13,84	42,597	41,894	0,703	3,457	1,509	0,625	0,580
13.05.2025 23	24,00	73,07	57,50	13,85	43,123	42,440	0,684	3,549	1,550	0,633	0,588
14.05.2025 23	24,00	71,87	57,14	13,45	44,315	43,612	0,703	3,549	1,519	0,632	0,587
15.05.2025 23	24,00	71,78	58,84	11,21	43,141	42,477	0,664	3,467	1,519	0,519	0,476
16.05.2025 23	24,00	72,24	59,56	11,58	43,346	42,709	0,636	3,375	1,397	0,536	0,495
17.05.2025 23	24,00	71,83	58,34	11,22	44,353	43,670	0,683	3,477	1,489	0,534	0,490
18.05.2025 23	24,00	72,75	58,67	12,49	44,623	43,855	0,768	3,589	1,550	0,598	0,548
19.05.2025 23	24,00	72,46	58,99	11,78	43,876	43,100	0,776	3,487	1,499	0,558	0,508
20.05.2025 23	24,00	72,00	59,99	10,79	43,800	43,029	0,771	3,365	1,387	0,514	0,464
Среднее	24,00	71,83	55,82	14,59	40,797	40,050	0,747	3,504	1,489	0,628	0,580
Итого	720,00				1223,903	1201,507	22,396			18,840	17,405

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.04.2025	-1578,049	1100,627
20.05.2025	-1555,653	1119,467

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru