

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	71,54	61,21	10,24	47,286	46,362	0,924	3,508	1,397	0,533	0,475
22.05.2025 23	24,00	71,25	61,09	10,29	47,687	46,786	0,901	3,579	1,407	0,538	0,481
23.05.2025 23	24,00	69,71	59,41	10,14	46,645	45,772	0,873	3,498	1,407	0,518	0,464
24.05.2025 23	24,00	69,49	59,97	9,74	46,205	45,354	0,851	3,518	1,417	0,494	0,442
25.05.2025 23	24,00	71,57	59,95	11,61	45,895	45,022	0,872	3,528	1,397	0,578	0,523
26.05.2025 23	24,00	43,74	36,60	24,30	2,095	2,009	0,086	5,935	5,445	0,054	0,049
27.05.2025 23	24,00	30,13	29,90	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
28.05.2025 23	24,00	28,88	28,30	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
29.05.2025 23	22,78	27,67	27,34	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
30.05.2025 23	24,00	30,62	28,17	5,36	19,534	19,088	0,446	5,201	3,997	0,116	0,102
31.05.2025 23	24,00	69,02	58,17	10,73	49,830	52,810	-2,980	4,599	1,937	0,394	0,567
01.06.2025 23	24,00	71,81	62,44	9,48	46,412	46,519	-0,107	4,313	2,019	0,437	0,441
02.06.2025 23	24,00	71,89	60,92	10,91	46,024	45,691	0,333	4,262	2,009	0,521	0,498
03.06.2025 23	24,00	70,28	61,14	9,24	45,814	46,189	-0,376	4,120	1,856	0,406	0,427
04.06.2025 23	24,00	47,63	43,01	11,45	13,852	13,650	0,202	3,202	2,498	0,168	0,156
05.06.2025 23	24,00	61,10	51,42	10,43	45,151	43,617	1,534	3,773	1,958	0,543	0,455
06.06.2025 23	24,00	70,09	62,97	7,08	62,252	61,542	0,711	3,528	1,785	0,480	0,436
07.06.2025 23	24,00	69,45	61,57	7,68	62,114	61,292	0,822	3,131	1,774	0,521	0,471
08.06.2025 23	24,00	69,79	63,33	6,45	65,729	64,908	0,820	3,334	1,785	0,469	0,419
09.06.2025 23	24,00	68,73	61,95	6,80	64,257	63,325	0,932	3,202	1,744	0,487	0,431
10.06.2025 23	24,00	69,56	63,42	6,14	63,210	62,272	0,937	3,080	1,693	0,440	0,382
11.06.2025 23	24,00	69,93	62,91	7,02	63,919	62,948	0,971	3,029	1,581	0,502	0,442
12.06.2025 23	24,00	69,10	63,23	5,87	63,950	63,019	0,931	2,998	1,519	0,427	0,370
13.06.2025 23	24,00	70,16	62,57	7,59	64,030	63,019	1,011	3,110	1,601	0,541	0,478
14.06.2025 23	24,00	69,86	64,10	5,81	62,653	61,692	0,961	3,090	1,601	0,418	0,358
15.06.2025 23	24,00	69,78	61,89	7,90	63,895	62,853	1,041	3,151	1,601	0,560	0,497
16.06.2025 23	24,00	68,76	63,24	5,38	62,390	61,446	0,944	3,029	1,581	0,387	0,331
17.06.2025 23	24,00	68,74	60,31	8,43	60,003	59,002	1,001	2,876	1,591	0,557	0,497
18.06.2025 23	24,00	70,09	63,77	6,27	57,676	56,620	1,056	2,814	1,632	0,419	0,355
19.06.2025 23	24,00	69,53	60,42	9,11	54,582	53,539	1,043	2,845	1,835	0,551	0,488
20.06.2025 23	24,00	68,64	62,34	6,13	54,036	52,965	1,071	3,008	2,039	0,388	0,325
Среднее	23,96	62,86	55,71	7,99	46,036	45,462	0,575	3,782	2,277	0,402	0,366
Итого	742,78				1427,123	1409,311	17,813			12,448	11,359

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.05.2025	-1555,653	1119,467
20.06.2025	-1537,840	1131,915

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru