

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.06.2025 23	24,00	67,97	57,62	10,28	46,530	45,473	1,058	2,865	2,274	0,529	0,467
22.06.2025 23	24,00	68,12	59,75	8,37	45,590	44,504	1,086	2,865	2,345	0,436	0,373
23.06.2025 23	24,00	68,29	58,05	10,24	45,250	44,135	1,115	2,804	2,294	0,517	0,452
24.06.2025 23	24,00	67,31	59,71	7,60	44,956	43,803	1,152	2,733	2,233	0,399	0,333
25.06.2025 23	24,00	67,25	58,66	8,61	44,836	43,685	1,151	2,774	2,274	0,442	0,376
26.06.2025 23	24,00	68,34	60,17	8,17	46,035	44,907	1,128	2,835	2,325	0,433	0,367
27.06.2025 23	24,00	68,45	58,01	10,44	45,604	44,469	1,136	2,855	2,345	0,531	0,464
28.06.2025 23	24,00	68,23	59,98	8,25	45,445	44,321	1,124	2,825	2,315	0,431	0,366
29.06.2025 23	24,00	68,67	57,55	11,11	45,283	44,203	1,081	2,774	2,254	0,554	0,491
30.06.2025 23	24,00	68,19	61,08	7,12	44,576	43,541	1,035	2,733	2,223	0,371	0,310
01.07.2025 23	24,00	68,07	58,08	10,00	44,777	43,703	1,074	2,631	2,111	0,499	0,437
02.07.2025 23	24,00	68,20	60,48	7,71	44,511	43,451	1,060	2,672	2,141	0,397	0,335
03.07.2025 23	24,00	66,96	54,28	12,02	41,553	40,570	0,983	2,610	2,162	0,543	0,488
04.07.2025 23	24,00	66,77	58,35	7,78	40,964	40,011	0,954	2,559	2,111	0,365	0,311
05.07.2025 23	24,00	68,37	58,37	10,01	45,286	44,167	1,118	2,621	2,101	0,508	0,442
06.07.2025 23	24,00	67,46	59,49	7,97	44,941	43,850	1,091	2,723	2,192	0,412	0,349
07.07.2025 23	24,00	67,46	56,61	10,86	44,552	43,472	1,080	2,763	2,233	0,534	0,472
08.07.2025 23	24,00	67,88	61,82	6,08	44,455	43,408	1,046	2,702	2,182	0,325	0,264
09.07.2025 23	24,00	66,49	55,09	11,14	42,550	41,529	1,021	2,590	2,101	0,521	0,463
10.07.2025 23	24,00	68,35	59,18	9,17	44,341	43,220	1,122	2,631	2,090	0,462	0,396
11.07.2025 23	24,00	67,80	59,91	7,88	43,475	42,357	1,118	2,712	2,182	0,399	0,334
12.07.2025 23	24,00	67,92	59,47	8,46	43,592	42,471	1,120	2,712	2,162	0,424	0,359
13.07.2025 23	24,00	68,02	59,56	8,43	43,122	42,015	1,106	2,672	2,121	0,418	0,354
14.07.2025 23	24,00	67,73	58,09	9,60	41,579	40,430	1,149	2,672	2,080	0,455	0,388
15.07.2025 23	24,00	68,09	57,72	10,37	39,115	37,928	1,187	2,661	2,141	0,462	0,393
16.07.2025 23	24,00	66,91	57,18	8,24	34,852	33,903	0,949	2,600	2,172	0,333	0,279
17.07.2025 23	24,00	64,87	50,65	12,38	31,878	31,089	0,789	2,396	2,050	0,428	0,385
18.07.2025 23	24,00	67,99	60,86	7,12	39,643	38,592	1,051	2,672	2,152	0,336	0,275
19.07.2025 23	24,00	67,83	56,99	10,76	38,242	37,249	0,993	2,631	2,101	0,458	0,401
20.07.2025 23	24,00	67,09	54,33	12,74	35,365	34,381	0,984	2,570	2,050	0,494	0,438
Среднее	24,00	67,70	58,24	9,30	42,763	41,695	1,069	2,695	2,184	0,447	0,385
Итого	720,00				1282,899	1250,837	32,061			13,419	11,563

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.06.2025	-1537,840	1131,915
20.07.2025	-1505,778	1145,334

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru